

SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1645706885004

Data: 09.03.2022

Către: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Lot: 1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra cetanica, min. 46,0 -Punct de inflamabilitate, min 550C -Densitate la 150C,max. 845,0 kg/m3 -Viscozitatea la 400 C 2.00-4.5 mm2/S	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 48,7 - Punct de inflamabilitate în vas închis: 56°C - Densitate la 15°C: 839,7 kg/m3 - Viscositate la 40°C: 2,476 mm2/s - Sulf - 6,5 mg/kg;	SM EN 590+A1:2017

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

