

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21084182</u> din 06.07.2023
Obiectul achiziției: <u>Arzător</u>

Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bunuri/servicii</b>							
1	Arzător pentru gaz natural – motorină	<b>Multicalor 500.1 PR-MD, cu kit de transformare de la progresiv (PR) la modular (MD)</b>	<b>Italia</b>	<b>Ecoflam</b>	Arzător modular pe combustibil combinat (gaz natural –motorină), cu capacitatea de producere de 5000kW, completat cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rampă de gaz DN80;</li> <li>- Adaptor de trecere la motorină;</li> <li>- Duză;</li> <li>- Filtru;</li> <li>- Programarea arzătorului la centru de comandă existent sau montarea unui centru de comandă nou pentru funcționarea arzătorului în dependență de temperatura aerului exterior, conform graficului de temperaturi prestabilite.</li> </ul>	Arzător modular pe combustibil combinat (gaz natural –motorină), cu capacitatea de producere de 5000kW, completat cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rampă de gaz DN80;</li> <li>- Adaptor de trecere la motorină;</li> <li>- Duză;</li> <li>- Filtru;</li> <li>- Programarea arzătorului la centru de comandă existent sau montarea unui centru de comandă nou pentru funcționarea arzătorului în dependență de temperatura aerului exterior, conform graficului de temperaturi prestabilite.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142