

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

!!![Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] !!!

Numărul COP21056352					Data: „_13_” ___mai_____2022__	
Denumirea licitației: Curatarea sistemului de canalizare						
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 1					
90400000-1	Servicii privind apele reziduale				Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevelor de canalizare externe din PVC,ceramică, asbest, fontă cu diametrele 110mm,160mm, 200mm și 315 mm Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare. 2. Înlăturarea nămolului Înlăturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) 3.Videodiagnostics	Utilaj european, cu presiunea de 200 ATM.cu un litraj de apa 54 l/min.22 l/min. aparate electrice
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Targon Sergiu _____ În calitate de: _administrator_

Ofertantul: _Canal Service_ SRL ,Adresa: _Alba Iulia 202.ap.39_

L.S