



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 20909 от 10.11.2022

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CEMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 БГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>188</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>RZATI 917/RZ 074 RA</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	42,4
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0052
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации Nr. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

Беспалько С.Д.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 20807 от 10.04.2022

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / A-LL 42,5 R SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de constanță a performanței 11 A1443-19

ЦЕМ II / А-И 42,5 БГОСТ 31108:2016
 Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>194</u>	Силос №	<u>10</u>
а/м №	<u>R2AI 917 / R2074 RA</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	6 – 20	16,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	20	24,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 42,5; ≤ 62,5	54,0
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	29,00
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	60	165
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	—	215
Стабильность (расширение), не более	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	4,0	2,55
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	90,3±9,94

Область применения: см. на обороте.
 Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
 Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
 Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

Беспалько С.Д.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001575

Data emiterii: 04 ianuarie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie**

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91. pct. 1.3.2, 13.4; 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA)

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștan



Digitally signed by Neicovcen Vadim
Date: 2021.03.17 09:25:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CertMatCon



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-092-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

DALE, PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

Dale și pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010

SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

SM SR EN 1340:2010/ SM EN 1340:2010/AC:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICSP "INMACOMPROIECT" SA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare

OCpr-018 11 A1012-15

Data emiterii:
22 aprilie 2015

Valabil pînă la:
22 aprilie 2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP "Inmacomproiect" SA
MD 2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022-52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300, M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5335 p.2.2

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Suceava, s. Cornoc,
tel/fax 0237 64-335

Codul partii
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr. 75-2, 75-3, 75-4, 75-5 din 21.04.2015
eliberate de CI ICSP "Inmacomproiect" SA.

certificat de acreditare nr. LI - 095 din 16.10.2012 (mod. 20.01.2015) pînă la 15.10.2016;
Raport de încercări nr. 1717 din 07.04.2015 eliberat de LIPA al IS CMAC,

certificat de acreditare nr. LI - 086 din 04.09.2012 (mod. 24.12.2014) pînă la 03.09.2016;
Raport de evaluare producție nr. 02 din 17.03.2015, eliberat de OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Raport de evaluare a conformității nr. 02 din 21.04.2015


INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Produsele de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICSP "Inmacomproiect" SA

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1243-17

Data emiterii:

09 octombrie 2017

Valabil pînă la:

09 octombrie 2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sărmitzegetusa, 15, tel. 022.52.20.66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, GOST 8736-93

Codul NM MD
2503

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții, HG RM nr.226 din 29.02.2008
GOST 8736-93 pct.4.3; 4.4.1; 4.4.7; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "GEAMGI" SRL, MD-6113, RM, rl Ceadir-Lunga, s. Cazacia,
str. M. Frunze, 150

Cariera s. Borciag, rl Cahul, RM

Codul firmă
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1004611003459

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.214 din 06.10.2017 eliberat de CI ICSP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LI - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020

Raport de încercări nr.239 din 06.10.2017 eliberat de EI "CertMatCon" SRL,
certificat de acreditare nr. LI - 101 din 31.07.2015 pînă la 30.07.2019

Raport de evaluare a conformității nr. 1315 din 06.10.2017

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 3

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICSP "Inmacomproiect" SRL

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare


Capie fidelă

Conducătorul OC

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Capile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICSP "Inmacomproiect" SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001336

Data emiterii:

31 decembrie 2018 Valabil pînă la:

31 decembrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.211 din 26 octombrie 2018, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5574-C din 05 septembrie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.64 din 27 decembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001336



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiii certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT”



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pînă la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 9,066

Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²}:
Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R₀:
Termen de garanție:

Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Masa Netto: 1,543.08 Kg.
Masa Brutto: 1,573.08 Kg.
Cantitatea pe palet: 9.24 m²
Data fabricării (în serie): 8 octombrie 2018
Data încărcării: 9 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 18.48 m²
Numărul facturii: IM0763145
Beneficiar: AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S.

Data eliberării 20.03.21



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 8 210

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2 Aeff

2 ani

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto:

1 800 Kg.

Masa Brutto:

1 830 Kg.

Cantitatea pe palet:

18 buc

Data fabricării (în serie)

8 septembrie 2018

Data încărcării:

19 septembrie 2018

Cantitatea încărcării:

90 buc

Numărul facturii:

IM0762461

Beneficiar:

AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S

Neculai

Data eliberării

20.03.21

