

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № РОСС MD.ФК 14. И00221**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА****Силовой кабель ВВГ 3 х 1,5 (ож) -0,66**
ВВГ 3 х 2,5 (ож) -0,66

партия № _____

длина _____ м

Наименование проверки или испытания		Сечение. мм2	технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин, мм, не менее	Изоляции	3 x 1,5	0,44	0,60
		3x 2,5	0,44	0,65
	Оболочки	3 x 1,5	0,92	1,35
		3 x 2,5	1,18	1,54
Определение эл. сопротивление т.п.ж., не более Ом/км		1,5	12,1	11,95
		2,5	7,41	7,34
Определение эл. сопр. изоляции, не менее Ом*км			10x10 ⁶	27,5x10 ⁷
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2		12 кВ	выдерж
	по категории ЭИ-1		3 кВ	выдерж
Проверка упаковки, маркировки			ГОСТ 18690-2012	соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям ГОСТ 16442-80

Начальник ОТК _____ Т.П.Калужина

Дата _03_ 2023 г

