

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3]

Numărul procedurii de achiziție _____	ocds-b3wdp1-MD-1690294244701	din _____	25 Iulie 2023
Obiectul achiziției: servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu” (blocuri didactice și cămine studentești)			

N/o	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
1	<b>Lotul 1. Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu”</b>	Conform Caietului de sarcini		
1.1	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г 4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.2	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 ”Leonid Cobâleanski”, str. N. Testemițanu, 27		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г	NE1-01:2019

			4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	
1.3	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г 4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.4	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.5	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.6	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu	NE1-01:2019

		<p>aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	
1.7	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C15), str. M. Viteazul, 1	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.8	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C14), str. M. Viteazul, 1	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.9	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.10	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300</p>	NE1-01:2019

			<p>Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г</p> <p>Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	
1.11	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416</p> <p>Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300</p> <p>Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г</p> <p>Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.12	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul auditorial ”N. Eșanu”, str. N. Testemițanu, 20		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416</p> <p>Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300</p> <p>Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г</p> <p>Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.13	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale din satul Bardar		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416</p> <p>Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300</p> <p>Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г</p> <p>Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.14	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul de recuperare și sport, str. 31 august 1989, 137A		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416</p> <p>Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de</p>	NE1-01:2019

		<p>pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	
1.15	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv, str. Malina Mică, 66/1	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.16	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv Universitar, str. N. Testemitanu, 24/5	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.17	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Aula, Institutul Mamei și Copilului V. Ghețiu, str. Burebista, 93	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.18	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Biblioteca, aula din incinta	<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416</p>	NE1-01:2019

	Spitalului Clinic Republican, str. N. Testemițanu, 29		<p>Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	
1.19	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sociocultural Universitar, str. N. Testemițanu, 25		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.20	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 2, str. Malina Mică, 68/2		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.21	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 3, str. Malina Mică, 68		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.22	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m,</p>	NE1-01:2019

	electrice din Căminul nr. 4, str. N. Testemitanu, 24		<p>cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	
1.23	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu, 13/1		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.24	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 6, str. N. Testemițanu, 22/3		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019
1.25	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 7, str. N. Testemițanu, 22/2		<p>Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416  Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300  Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г  Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300</p> <p>Conform Caietului de sarcini</p>	NE1-01:2019

1.26	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 8, str. M. Lomonosov, 63	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.27	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 9, str. M. Lomonosov, 61	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.28	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 10, str. Malina Mică, 66	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300  Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.29	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 12, str. Vl. Korolenko, 61/3	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300	NE1-01:2019



			Conform Caietului de sarcini	
1.30	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 13, str. Vl. Korolenko, 61/2		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300	NE1-01:2019
1.31	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Chinez, Căminul nr. 16, str. Mihail Sadoveanu, 26/3		Conform Caietului de sarcini Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300	NE1-01:2019
1.32	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Chinez, Căminul nr. 17, str. N. Testemițanu, 26/2		Conform Caietului de sarcini Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300	NE1-01:2019
			Conform Caietului de sarcini	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Țurcanu Eugeniu În calitate de: Manager Proiecte

Ofertantul: TTA ELECTRO SRL Adresa: or. Hîncești, str. M. Kogălniceanu 3A

## CAIET DE SARCINI

### Servicii

Obiectul: Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF "Nicolae Testemițanu" (blocuri didactice și cămine studentești)

Autoritatea contractantă: IP USMF "Nicolae Testemițanu", bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Nr. Ord.	Denumirea	UM	Cantitatea
<b>1. Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF "Nicolae Testemițanu"</b>			
	<b>1.1 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	128
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	731
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	126
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	1584
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	27
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.2 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 "Leonid Cobâleanschi", str. N. Testemițanu, 27</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	65
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	710
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	60
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	830
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	24
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.3 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	33
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	400
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	40
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	320
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	9
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	

	<b>1.4 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	6
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	64
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	10
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	395
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	5
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.5 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	16
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	90
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	7
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	220
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	9
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.6 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	24
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	194
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	16
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	101
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	5
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.7 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C15), str. M. Viteazul, 1</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	5
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	71
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	8
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	210
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	4
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.8 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C14), str. M. Viteazul, 1</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	13
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	192
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	30

	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	165
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	8
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.9 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	28
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	211
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	30
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	165
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	8
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.10 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	23
	<b>Grupe de automate</b>	grupe	319
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	11
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	450
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	20
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.11 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	20
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	60
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	8
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	250
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	18
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.12 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul auditorial "N. Eșanu", str. N. Testemițanu, 20</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	4
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	25
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	4
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	18
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	6
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de	mas.h-om	

	pământ		
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.13 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale din satul Bardar</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	2
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	5
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	3
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	10
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	2
1	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.14 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul de recuperare și sport, str. 31 august 1989, 137A</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	24
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	126
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	18
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	180
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	18
1	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.15 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv, str. Malina Mică, 66/1</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	buc.	1
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	17
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	1
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	10
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	3
1	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pa.	mas.h-om	
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.16 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv Universitar, str. N. Testemitanu, 24/5</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	18
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	120
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	7
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	50
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	7
1	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.17 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Aula, Institutul Mamei și Copilului V. Ghețiu, str.</b>		

	<b>Burebista, 93</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	4
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	16
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	4
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	12
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	1
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.18 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Biblioteca, aula din incinta Spitalului Clinic Republican, str. N. Testemițanu, 29</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	7
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	97
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	2
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	110
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	1
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.19 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sociocultural Universitar, str. N. Testemițanu, 25</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	33
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	259
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	43
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	270
	<b>Linii de la sigurante - linii</b>	linii	6
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.20 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 2, str. Malina Mică, 68/2</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	20
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	120
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	10
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	198
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	4
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.21 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 3, str. Malina Mică, 68</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	18
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	170

	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	1
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	250
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	6
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.22 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 4, str. N. Testemitanu, 24</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	90
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	830
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	15
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	940
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	9
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.23 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu, 13/1</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	19
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	180
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	6
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	272
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	7
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.24 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 6, str. N. Testemițanu, 22/3</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	31
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	160
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	16
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	272
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	8
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.25 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 7, str. N. Testemițanu, 22/2</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	57
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	70
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	12
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	319
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	12
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de	mas.h-om	

	pământ		
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.26 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 8, str. M. Lomonosov, 63</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	41
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	179
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	2
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	302
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	3
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.27 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 9, str. M. Lomonosov, 61</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	70
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	420
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	4
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	553
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	5
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.28 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 10, str. Malina Mică, 66</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	16
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	230
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	8
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	285
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	4
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.29 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 12, str. Vl. Korolenko, 61/3</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	13
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	137
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	4
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	230
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	6
1	Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.30 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 13, str. Vl. Korolenko, 61/2</b>		



	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	26
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	265
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	4
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	350
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	4
1	Masurarea rezistentei la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.31 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Chinez, Căminul nr. 16, str. Mihail Sadoveanu, 26/3</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	36
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	180
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	26
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	279
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	10
1	Masurarea rezistentei la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	
	<b>1.32 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Chinez, Căminul nr. 17, str. N. Testemițanu, 26/2</b>		
	<b>Panouri cu automate</b>	bucăți	16
	<b>Grupe de automate monofazate</b>	grupe	195
	<b>Grupe de automate trifazate</b>	grupe	5
	<b>Prize monofazate</b>	bucăți	345
	<b>Linii de la sigurante</b>	linii	4
1	Masurarea rezistentei la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2	Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ	mas.h-om	
3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	mas.h-om	

## 2. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

## 3. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.