



“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL
“ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-113/I-19** din **24 septembrie 2019**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Uleiuri de motoare diesel LUKOIL DIESEL M-10G2k

PRODUCĂTORUL :

SRL "LLK-Interneșni", Rusia, 119180, or. Moscova, str. Malaia Iakimanka, 6, Federația Rusă

CLIENTUL :

ÎCS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel. 022 21 38 11

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Ocnîța.

Data inspecției: 16.08.2019, condițiile de mediu: 23 °C, 28.08.2019, condițiile de mediu: 28 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1;

dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- GOST 8581-78 "Uleiuri pentru motoare diesel pentru autotractoare. Condiții tehnice";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 127,820 tone (de facto - 127,051 tone).

Lotul este însoțit de pașaportul nr. LLK 1909368 din 03.07.2019 și invoice nr. 19/333 din 26.07.2019

Data fabricației produsului - 03.07.2019, termen de garanție - 5 ani din data fabricației

Produsul este ambalat în cisterne feroviare și transportat conform SMGS 11306127, 11306219

În urma inspecției au fost întocmite:

Rapoartele de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 119 din 16.08.2019, nr. 122 din 28.08.2019;

Rapoartele de determinare a masei produsului petrolier: nr. 119 din 16.08.2019, nr. 122 din 28.08.2019;

Raportul de încercări nr. 2632 din 23.09.2019, eliberat de către LI "CTSIC", certificat de acreditare nr. LI-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-113 din 24.09.2019.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

GOST 8581-78, p.2.2, tab. 1, ind. 1-6, 10, 14, ulei pentru motoare diesel clasa M-10G2k

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă și inspecția cantitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Planul de eșantionare: cod A.



Conducătorul Organismului de
Inspecție

Inspector

Victor SERBUȘCA

Olga GODOROJA

Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.2632 din 23.09.2019

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: (22±3) °C , presiunea: (99±2) kPa

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN				Valori efective	Echipeamente
			M-10G ₂	M-10G ₂ k		M-10DM		
				cat. superioră	cat. I			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Viscozitate cinematică, mm ² /s, la 100 °C , max.	SM SR EN ISO 3104:2012	11,0±0,5	11,0±0,5	11,0±0,5	min. 11,4	10,77	Viscozime tre capilare, cronometru, N 3539, Termometre, termostat
2.	Indice de viscozitate, min.	SM SR EN ISO 2909:2014	85	95	85	90	105	Calcul
3.	Impurități mecanice, %, max.	GOST 6370-83(ANULAT) și GOST 8581-78 p.4.2	0,015			0,025	Lipsă	Pompă de vacuum
4.	Apă, %, max.	GOST 2477-65(anulat)	urme				Lipsă	Instalație Dino-Stark
5.	Punct de inflamabilitate în vas închis , °C	SM EN ISO 2719:2017	205	220	205	220	225	Stanhope SETA PM-93 N 1040041
6.	Punct de congelare, °C, max.	GOST 20287-91 met. B(ANULAT)	-15	-18	-15	-18	-29	Camără frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579 Termometru TH 8 M N 00150
7.	Indice de bazicitate, mg KOH/1g ulei, min.	GOST 11362-96 (ANULAT)	6,0	6,0	6,0	8,2	6,9	PH-metru ЭВ-74 N 21908
8.	Densitate la 20°C, g/cm ³ , max.	GOST 3900-85 (ANULAT)	0,905	0,900	0,905	0,905	0,882	Anton PAAR DMA 4100 M N 82029425

Inspector



Olga GODOROJA