

## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 27/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Glet acrilic interior – **B-62 ȘATROC**

2. Utilizarea preconizată:

Gletul acrilic interior **B-62 ȘATROC** se utilizează la pregătirea finală și profesională a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele. Pentru lucrări la interior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                                                 | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                                                                   | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu glet acrilic interior B-62 ȘATROC |                                          |        |                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |                             |
| 1                                                                   | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                                          | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | LÎ al<br>"SUPRATEN"<br>S.A. |
| 2                                                                   | Fracția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 64%                                                                                                                                  | 72,22                                                                                   |                             |
| 3                                                                   | Finețea de dispersie                     | mkm    | SM EN ISO 1524:2016     | nu mai mult de 100                                                                                                                         | 58                                                                                      |                             |
|                                                                     | Dimensiunea granulelor                   | Clasa  | SM SR EN 1062-1:2013    | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500 | Clasa S <sub>1</sub>                                                                    |                             |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



la 12 iunie 2023