

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773322717337 12.03.26

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanța a utilajelor, aparatelor și sistemelor

Cod CPV	Denumirea servicii	Can.	Unit. de măs.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Lotul 4. Servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare									
50570000-2	- Servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare: - Centrală de tratare a aerului RP70-40/35-4D 3859m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP50-25/22-4D 765m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP70-40/35-4D 3886m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP100-50/56-4D 8276m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP90-50/45-4D 5558m3/h (Bloc Alimentar) - Sistem de ventilare V-1 Motor AOL-2-4, puterea 1.5 Kwt, fregvența rotație 1460 Ventilator ІІ4-70, diametrul roții 500mm, capacitate 1980 m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1460 (Farmacie - Sala Farmacie - Deposit și utilaj medical) - Sistem de ventilare V-2 Motor AOL-2-12-4, puterea 0.8 Kwt, fregvența rotație 1410 Ventilator ІІ4-70, diametrul roții 280x280mm, capacitate 1516 m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1410 (Farmacie - Boxa material nr.1	buc	1	-	-	26000,00	31200,00	31.12.2026. Serviciile vor fi prestate în luna mai și în luna noiembrie	MD96VI0225117 00000037MDL

<p>- Boxa material nr.2)</p> <p>- Sistem de ventilare V-4 Motor AOL-2-22-4, puterea 1.5 Kwt, fregvența rotație 1460 Ventilator ІІ4-70, diametrul roții 500x500mm, capacitate 2337m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1460 (Farmacie - Sala Farmacie - Depozit și utilaj medical)</p> <p>-</p> <p>- Sistem de ventilare ІІ-1 Motor interior, puterea 0.177 Kwt, fregvența rotație 2440 Ventilator TT-250, diametrul roții 250mm, capacitate 620 m3, presiunea 320Pa, fregventa rotație 2440 (Cabinet Radiologic bloc B Rengen cabinet)</p> <p>-</p> <p>- Sistem de ventilare ІІ-1 Motor interior, puterea 0.157 Kwt, fregvența rotație 2740 Ventilator BKMIІ 200, diametrul roții 500mm, capacitate 557 m3, presiunea 400Pa, fregventa rotație 2740 (Cabinet Radiologic bloc B - Camera tehnică - Vestiarul)</p> <p>- Sistem de ventilare D-1 Motor interior, puterea 0.157 Kwt, fregvența rotație 2740 Ventilator BKMIІ 200, diametrul roții 250mm, capacitate 557 m3, presiunea 400Pa, fregventa rotație 2740 (Depozit de haine (vestiar)</p>								
TOTAL LOT 4					26000,00	31200,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1