



Declarație de performanță nr.: 001/01 din 02.01.2025

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

Suporturi din beton armat pentru linii aeriene, Anexa 1

2. Utilizarea preconizată:

Sunt utilizate pentru așezarea liniilor electrice de 0.38 kV.

3. Fabricant: **SA "Transcon-M", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119a/
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 6.**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței::

Sistemul 4


6. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Dimensiuni [mm]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete:	Anexa 1	
Tolerante dimensionale:	$\pm 10 \text{ mm}$	
Aspectul suprafeței:	fără neregularități; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm, adâncitură 1-3 mm	
Sarcina de referință kN:	la putere: 8,83	
	la duritate: 6,28	
	rezistența la fisurare: 5,3	
Durabilitate:	raportul apă/ciment	$\leq 0,46$
	absorbția de apă a betonului	$\leq 6 \%$ din masă
	acoperirea minimă cu beton a armăturii	50 mm

7. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Chișinău



Anexa 1

Nr. Crt.	Tip	Dimensiuni
1	SET 9.5-2.0	LxB₁xB₂xH sus (9500x165x165x150) LxB₁xB₂xH jos (9500x240x165x150)