

nr. 02-14/950

03.12.2025

SC VICONs-SERVICE SRL*e-mail: vicons-service@rambler.ru*

Prin prezenta, IP Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) în cadrul procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1760351180752](#) din 05.11.2025 cu privire la achiziționarea *Lucrărilor de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău – Etapa 1*, în temeiul prevederilor art. 70 alin. (3) și (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, în scopul evaluării ofertei, se solicită detalii și precizări pentru justificarea prețului aparent anormal de scăzut, comparativ cu valoarea estimativă stabilită de autoritatea contractantă.

În același context, întru respectarea normelor legale, TRM solicită justificarea prețului semnificativ mai scăzut prin micșorarea indicilor, după cum urmează: *manopera, cheltuieli de regie; Cheltuieli de transport; Beneficiu de deviz*. Cu indicarea calcului contabil, instrucțiunilor de calculare CPL.01.03-2012, CPL.01.05-2012, pentru fiecare indicator și anexarea documentelor justificative.

Totodată, TRM solicită justificarea **prețului semnificativ mai scăzut la materialele și utilajele** propuse în ofertă, comparativ cu Devizul investițional a autorității contractante, astfel, operatorul economic **SC VICONs-SERVICE SRL** va prezenta acte doveditoare cum ar fi: **conturi de plată, facturi, sau alte acte prin care se va deduce prețul la materialul concret solicitat și a fișei tehnice pentru identificarea parametrilor tehnice**, după cum urmează:

- Vopsea mata latex calitate superioară;
- materiale acustice (Artnovion Aura, sau Flexi -20mm);
- materiale acustice (Artnovion Aura, sau Flexi -30mm);

- Unitate internă aparat aer condiționat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete $Q_r=6.3\text{kW}$, $N=0.03\text{ kW}$, $L480-720\text{m}^3/\text{h}$;
- Unitate internă aparat aer condiționat (MITSUBISHI ELECTRIC) FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, $Q_r=1,5\text{kW}$; $Q_c=1,7\text{kW}$; $N=0,02\text{kW}$; $L216 - 342\text{m}^3/\text{h}$;
- Unitate externă multisplit cu un verter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W, în complet cu un bloc de ventile electrice $Q_r=12.2\text{kW}$, $Q_c=14.0\text{kW}$, $N=3.66\text{ kW}$;
- Unitate externă multisplit cu un verter (Mitsubishi electric) FDC 155 KXZE N1-W, în complet cu un bloc de ventile electrice $Q_r=15,5\text{kW}$; $Q_c=15,5\text{kW}$; $N=5,2\text{kW}$;
- Unitate internă aparat aer condiționat (MITSUBISHI ELECTRIC) FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, $Q_r=2,2\text{kW}$; $Q_c=2,5\text{kW}$; $N=0,02\text{kW}$; $L300 - 510\text{m}^3/\text{h}$;

- Unitate internă aparat aer condiționat (MITSUBISHI ELECTRIC) FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, $Q_r=2,8\text{kW}$; $Q_c=3,2\text{kW}$; $N=0,02\text{kW}$; $L300 - 510\text{m}^3/\text{h}$;
- Clapeta de reglaj debit cu garnitură etansare DKn200x150mm;
- Clapeta de reglaj debit cu garnitură etansare DKn300x200mm;

- Corp de iluminat (линейный светодиодный светильник 3570 белый 1000 мм 4000K, с рассеивателем, потолочный 230В, 40Вт, IP20);
- Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света настенный 10Вт, IP20, 230В Aployst Liser APL.013.01.10);
- Intrerupator automat DPX3 250 3P 250A 36KA Legrand;
- Sistemă ABP на контакторах схема 3-1 с подключением к ДГУ, 380В, 63А, IP31 AVR40-21-10-0063-230AC;

- Centrală convențională de semnalizare incendiu 4 zone, extensibilă la 20 Previdia- MSG;

- Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu Previdia-M-EXP;
- Radio emitator ATS-100 sau modul GSM (transmitator - Previdia-C-DIAL);
- Baterie acumulatori АКБ - 12V, 7A/h;
- Detector optic de fum ID 100;
- Indicator LED IL0010;
- Declanșator de incendiu manual (de tip IC0020);
- Dispozitiv optico-sonor de alarmă, de interior IS0020RE;
- Dispozitiv optico-sonor de alarmă, de exterior Ivy-R;
- Bază de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarmă ESB 020;
- Dulap de podea 19", înălțimea 42U, 800x800, ușă din față din sticlă cu lacată;
- Modul de ventilare cu termostat, 1U;
- ODF Panel 19", 1U, 12 (FC, UPC);
- PDU 16A, 200-240 V, 50/60 Hz (filtre de rețea) din 8 prize 19" Eurostandart, 1U;
- Dispozitiv de alimentare garantată, 3000VA/2700W, 2U, 19" rackmount dubla conversie - VFI, kit de montare inclus SRV3KRIRK;
- Cartela de rețea SNMP AP9544;
- Comutator Switch 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10Gb/c SFP + ports, 19", 1U, rack mount, Netgear M4300-48X;
- SFP module 30 km, necesare pentru infrastructură;
- Patch - panel Cat. 5e 48 porturi, 1U;
- Wi-Fi.

De asemenea, potrivit art. 69 alin. (3) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, TRM solicită prezentarea explicațiilor cu privire la cauza neconcordanțelor identificate în Formularele de deviz, și anume:

1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 – Lucrări de construcție – soluții arhitecturale (SA)

- **poz. 122** – s-a propus tipul de plinte **lemn**, însă conform caietului de sarcini s-a solicitat tipul de plinte - **PVC**.

- **poz. 133** – s-a propus tipul **Linoleumului**, însă nefiind menționate detalii privind tipul materialului propus, în conformitate cele solicitate în caietul de sarcini, **astfel se solicită prezentarea fișei tehnice a materialului propus în oferta.**

2. DEVIZ LOCAL № 2-1-4 – Ventilație și condiționare (VC) poz. 89 – cantitatea indicată este 36,5 m², iar conform Caietului de Sarcini volumul solicitat fiind 35,6 m².

Menționăm că, **informațiile și documentele solicitate, semnate electronic de către operatorul economic** urmează a fi prezentate pe adresa de email: achizitii@trm.md până la data de **09.12.2025 (inclusiv)**, iar în cazul neprezentării acestora, operatorul economic va fi descalificat.

Președinte GLAP

Ex. Serviciu achiziții/Tel: 022406935