

# Izolator polimeric de intindere

## предложение Лист / Ficha de Oferta

Наименование изделия Denominación GNF:  
 Код изделия Código Material GNF:  
 Нормативно-технический документ Norma:

Линейный полимерный изолятор  
 772704  
 ГОСТ 28856-90,  
 IEC61109.

Изготовитель Fabricante:  
 производственный центр Centro de Producción:  
 Код изготовителя Referencia del Material:

Zhejiang Hailuo  
 Electrical Co. Ltd  
 Zhejiang  
 R.P.  
 FXB-24/70

### конструктивные характеристики

Características constructivas

Материал защитной оболочки изолятора  
 - Material del revestimiento

Процент Кремнийорганическая резина  
 - Porcentaje de polímero de silicio

Материал стержня изолятора  
 - Material del núcleo

Материал оконцевателей изолятора  
 - Material de los herrajes

Техническая спецификация Solicitadas
Кремнийорганическая резина + добавка + заполнение
≥ 35%
Стеклопластик + эпоксидная смола Fibra de vidrio ECR + resina epoxi
оцинкованная сталь Acero Galvanizado

Предложения Ofertadas
Cauciac siliconic
35 %
Fibra de sticlă ECR + rășină epoxidică
oțel zincat la cald.

### Основные размеры изолятора / Características dimensionales

Строительная высота (А самолет) / Longitud (cota A din plano)  
 Длина пути утечки / Línea de fuga

≤ 460 mm
≥ 600 mm

458 ± 15
660

### Механические характеристики / Características mecánicas

Минимальная механическая разрушающая  
 - Carga mecánica especificada

70 kN
-------

70 kN
-------

### Электрические характеристики / Características eléctricas

Номинальное напряжение  
 Значение 50%-ного разрядного напряжения грозового импульса  
 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии

20 kV
≥ 85 kV
≥ 35 kV

24 kV
85 kV
35 kV

### Аттестация / Certificaciones

система контроля качества  
 - Os sistema de calidad

Другой ; Экологическая / Otră - Mediana/med

Сертификат ISO 9000 ISO 9001:2008
--------------------------------------

ISO 9000
----------

### Гарантия / Garantía

- Поставщик гарантирует, что все материалы и оборудование от дефектов конструкции и материала в течение периода  
 - El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra defectos de proyecto y Material por un periodo

≥ 24 месяца
-------------

24 luni
---------

### Комментарии / Дополнительные услуги / Observaciones/Prestaciones adicionales

верхний оконцеватель Гнездо / нижний оконцеватель Пестик /  
 сцепка (Y10B10)

Y16 B16

