

TABELA DE CONFORMITATE — Surse de alimentare electrică continuă

Oferantul completează coloanele „Conformitate”, „Produsul / modelul oferit” și „Justificare / referință” pentru fiecare poziție. Toate cerințele sunt minime și obligatorii.

Cod cerință	Cerință tehnică minimă obligatorie	Produsul / modelul oferit	Conformitate (Conform / Neconform)	Justificare / referință (datasheet, pagină, link, observații)
UPS Tip I — Cerințe generale				
	UPS-urile oferite vor fi destinate funcționării în Centre de Date și vor utiliza tehnologia online cu dublă conversie (Double Conversion Online), asigurând protecția permanentă a consumatorilor împotriva variațiilor de tensiune, frecvență și a întreruperilor de alimentare. Soluția va asigura o arhitectură de alimentare redundantă de tip 2N, bazată pe două ramuri independente A și B, fără puncte unice de defectare la nivel de UPS, distribuție și alimentare a consumatorilor critici. Distribuția fa fi executată pe doua ramuri. Ramurile A și B vor fi separate electric și logic, cu protecții, panou de distribuție, cablaje și circuite distincte, pentru evitarea punctelor unice de defectare. Soluția va permite creșterea controlată a sarcinii IT prin extinderea capacității UPS a	Vertiv™ Liebert® ITA2 10kVA	Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.1)
Caracteristici tehnice minime obligatorii				
UPS				
	Cantitate: 2 unități; Putere nominală: minimum 10 kVA / 10 kW fiecare; Factor de putere la ieșire: 1; Posibilitate de extindere a puterii; Topologie: Online Double Conversion; Clasificare conform IEC/EN 62040-3: VFI-SS-111; Instalare: Rack-Mount; Ventilație: flux frontal-spate (Front-to-Back Cooling); Funcționare continuă 24/7.		Conform	Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.1,2)
Parametrii de intrare				
	Tensiune nominală: 380/400/415 V AC, trifazat; Limita de tensiune fără utilizarea bateriilor: minimum 175 – 495V; Frecvență intrare: minimum 45 - 65 Hz; Factor de putere la intrare: minimum 0,99; Distorsiune armonică totală la intrare (THDi): maximum 3%.		Conform	Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.2)
Parametrii de ieșire				
	Putere nominală: minimum 10 kVA / 10 kW; Tensiune nominală: 380/400/415 V AC; Stabilitate tensiune: ±1%; Distorsiune armonică totală la ieșire (THDv): maximum 2% pentru sarcină liniară, maximum 5% pentru sarcină neliniară; Frecvență nominală: 50 Hz; Formă de undă: sinusoidală pură; Eficiență în regim online: minimum 96%; Capacitate de suprasarcină: minimum 104% timp de 60 minute, minimum 120% timp de 5 minute, minimum 140% timp de 1 minut.		Conform	Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.2)
UPS-ul va fi echipat cu Bypass:				
	bypass static automat; bypass de mentenanță extern; posibilitatea efectuării lucrărilor de mentenanță fără întreruperea alimentării consumatorilor critici.		Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual (p.9) Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.1)
Distribuție electrică				
	Furnizorul va livra și instala: ☐ panouri de distribuție; ☐ panouri de distribuție pentru sarcini critice; ☐ panouri de distribuție bypass de mentenanță; ☐ echipamente de protecție și conectică necesare integrării complete. Toate echipamentele vor fi compatibile cu instalarea în rack IT standard 19".		Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual (p.119) Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.1)
Sistem de baterii				
	UPS-urile vor fi echipate cu baterii externe instalate în carcase Rack-Mount. Cerințe minime: ☐ autonomie de funcționare: minimum 15 minute la sarcina de 100%; ☐ tehnologie baterii: VRLA AGM; ☐ carcasa ignifugă (Flame Retardant) specific standardului UL 94-V0; ☐ durată de viață proiectată: minimum 8 ani conform Eurobat; ☐ compensare automată a tensiunii de încărcare în funcție de temperatură; ☐ monitorizarea stării bateriilor; ☐ posibilitate de extindere a autonomiei prin adăugarea de module suplimentare.		Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA scrisoare "2026-07-28 confirmarea baterii" CSB-Datasheet-HRL1234W
Securitate				

	Sistemul va include monitorizarea condițiilor de mediu aferente compartimentelor de baterii, inclusiv temperatură și, după caz, detecția acumulărilor de gaze rezultate din procese anormale de funcționare, în conformitate cu recomandările producătorului și normativele aplicabile. ☐ montarea unui sistem de ventilare în conformitate cu standardele și cerințele producătorului; ☐ automatizare pornire / oprire sistemului de ventilare; ☐ integrarea în sistemul de monitorizare existent prin SNMPv3.			Conform	948-PE Series Datasheet moxa-iologik-e2200-series-datasheet ventilation-report-4x32-HR1234W
Monitorizare și comunicații					
	Toate componentele critice ale sistemului (UPS, baterii inteligente, senzori de mediu și dispozitive de monitorizare) vor putea fi integrate în sistemele de monitorizare prin SNMPv3. UPS-urile vor dispune de: ☐ senzori de temperatură inteligenți; ☐ port de consolă; ☐ port Ethernet RJ45; ☐ suport SNMPv3; ☐ suport TCP/IP, HTTPS, etc. ; ☐ interfață web pentru administrare și monitorizare; ☐ jurnal de evenimente și alarme; ☐ transmiterea alarmelor și parametrilor operaționali către sistemele de monitorizare existente. Soluția trebuie să permită integrarea cu: ☐ DCIM; ☐ sisteme BMS sau alte platforme de monitorizare bazate pe SNMP			Conform	Liebert® IntelliSlot™ RDU120 Communications Card
Condiții de mediu					
	Temperatura de funcționare: minimum 0°C – 40°C; ☐ Umiditate relativă: 0 – 95%, fără condens.			Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual (art.2.6) Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA
Standarde și certificări					
	Echipamentele oferite trebuie să respecte minimum următoarele standarde: ☐ IEC/EN 62040-1; ☐ IEC/EN 62040-2; ☐ IEC/EN 62040-3; ☐ VFI-SS-111; ☐ CE; ☐ ISO 9001 (producător).			Conform	vertiv-liebert-ita2-ups-10-20kva_user-manual (art.2.6) Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA (p.2)
Condiții de livrare					
	Termen de livrare 45 zile din data semnării contractului. Echipamentele livrate nu vor depăși 12 luni de la data fabricării până la data livrării. Echipamentele livrate vor fi noi, originale, și nu vor fi recondiționate sau reutilizate. Furnizorul va asigura livrarea echipamentelor la adresa Beneficiarului, inclusiv montarea, instalarea, conectarea și punerea în funcțiune, în conformitate cu cerințele producătorului și ale Beneficiarului. Furnizorul va asigura toate materialele, accesoriile și elementele necesare pentru montarea, instalarea și conectarea echipamentelor. Montarea, instalarea și conectarea echipamentelor vor fi executate exclusiv de către ingineri certificați și autorizați în domeniu. În procesul de montare, instalare și conectare vor fi respectate toate actele normative privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor. Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și testarea funcțională a echipamentelor			Conform	scrisoare "2026-07-28 termen fabricare si livrarea"
Condiții de garanție					
	Perioada de garanție pentru echipamente va fi de minimum 24 luni de la data punerii în funcțiune și va include reparația sau înlocuirea componentelor defecte. Furnizorul va asigura asistență tehnică în perioada de garanție, pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, în termen de maximum 4 ore de la notificarea Beneficiarului. Furnizorul va asigura servicii de mentenanță tehnică pe durata perioadei de garanție, în conformitate cu cerințele producătorului și ale Beneficiarului. La solicitarea Beneficiarului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor putea fi executate și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare. În perioada de garanție, furnizorul se obligă să asigure înlocuirea componentelor defecte în termen de maximum 36 ore de la constatarea defecțiunii.			Conform	scrisoare "2026-07-28 certificat garantie"
Cerințe față de ofertant					
	Ofertantul trebuie să prezinte autorizație de la producător (MAF) sau să prezinte alte documente relevante oficial de autorizare. Ofertantul trebuie să prezinte certificat de distribuitor autorizat al producătorului pe teritoriul Republicii Moldova; Ofertantul trebuie să prezinte certificat de service centru autorizat al producătorului în Republica Moldova; Ofertantul trebuie să demonstreze disponibilitatea de stocuri, piese de rezerva local pentru echipamentul propus disponibil pentru înlăturarea promptă a defecțiunilor în caz de necesitate. Ofertantul trebuie să demonstreze implementarea a minimum 3 proiecte similare cu echipamente UPS de capacitate comparabilă în ultimii 2 ani. Ofertantul trebuie să dețină personal tehnic certificat și autorizat de producător pentru instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, mentenanța și repararea echipamentelor similare.			Conform	Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA Liebert-ITA2-Declaration-of-Conformity-Certificate-EN-EMEA scrisoare "2026-07-28 certificat garantie" scrisoare "2026-07-28 termen fadicare si livrarea" Certificate de distribuitor VERTIV Partener Autorizat Service VERTIV MAF STISC An12 experienta V_DAVID CERTIFICATE ita2 AND EXS

Documente obligatorii în ofertă				
	Fișă tehnică oficială a produsului; Certificat de conformitate; Certificat de garanție; Declarație privind termenul de fabricație; Documente ce confirmă autorizarea producătorului.		Conform	Liebert-ITA2-Datasheet-EN-EMEA Liebert-ITA2-Declaration-of-Conformity-Certificate-EN-EMEA scrisoare "2026-07-28 certificat garanție" scrisoare "2026-07-28 termen fadicare si livrarea" Certificate de distribuitor VERTIV Partener Autorizat Service VERTIV MAF STISC
Veaceslav David, director "Synotech Global Services" SRL				