



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 016-16 din 03.05.2016
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: SC „HABSEV GRUP” SRL, mün. Chișinău, str. Uzinelor, 90.

Scopul încercării: determinarea limitei de răspîndire a arderii a cablurilor electrice trasate ordinar.

Materialul încercat: o mostră de cablu electric „PRYSMIAN N2XH-J”.

Prezentul certificat confirmă că, **cablul electric „PRYSMIAN N2XH-J”**, prezentat de către SC „HABSEV GRUP” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, **după pericoul de incendiu se referă la cabluri electrice O1.**

Domeniul de folosire conform normativelor în vigoare din Republica Moldova.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de cablu electric „PRYSMIAN N2XH-J”, prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 018 din 03.05.2016).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Ex. I. Bantaș
tel. 251-490

seria CSI nr. 016-016