

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746615916191 (21415469 din 07.05.2025) din 15.05.2025

Obiectul achiziției: *Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
Lotul 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat							
1. 9090000 0-6	Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat	Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului. 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare. 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. 6.Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea	1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului. 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare. 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. 6.Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea	

					funcționalității sistemului de indicare a modului. 7.Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. 8.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgometului străin. 9.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare/aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar. 10. Deservirea și schimbarea filtrelor. Serviciile de deservire tehnică a sistemului de condiționare centrală și climatizare. 11.Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice.	funcționalității sistemului de indicare a modului. 7.Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. 8.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgometului străin. 9.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare/aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar. 10. Deservirea și schimbarea filtrelor. Serviciile de deservire tehnică a sistemului de condiționare centrală și climatizare. 11.Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Notă:

- Serviciile vor fi oferite utilizând echipamente de protecție adecvate și respectând toate normele de siguranță. Totodată, vor fi aplicate măsuri de siguranță prin utilizarea echipamentului de protecție, respectarea procedurilor de lucru la înălțime conform normelor legale, utilizarea schelelor sau tehnicii speciale (autoturn), în funcție de specificul locației. Agentul economic va respecta cu strictețe reglementările privind siguranța muncii cu scopul de a preveni orice accident sau incident care ar putea afecta sănătatea și securitatea muncitorilor.
- Pentru serviciile de igienizare, se menționează că în cadrul locației sunt instalate unități de climatizare, conectate prin sistemul multisplit. Aceste unități includ atât unități interne (evaporatoare), cât și unități externe (condensatoare), toate interconectate printr-o rețea de țevi pentru circulația freonului.
- Prestatorul va asigura curățenia completă a locației după finalizarea lucrărilor de igienizare a unităților de climatizare, incluzând colectarea și eliminarea deșeurilor generate, precum și curățarea tuturor suprafețelor afectate de lucrări pentru a asigura un mediu curat și sigur.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66