

Nachweis

Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008



Prüfbericht

Nr. 13-000677-PR02

(PB-G05-03-de-01)

Auftraggeber AXOR Industry
1, Sobinova Str.
49083 Dnepropetrovsk
Ukraine

Produkt Drehkippschlag für Fenster

Bezeichnung Einzelteile gemäß Typenliste

Leistungsrelevante Produktdetails Material: Stahl mit verzinkter Oberfläche

Besonderheiten keine

Grundlagen

EN 1670 : 2007 + AC:2008

Prüfnormen:
ISO 9227 : 2006

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670 : 2007 + AC:2008

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008



Klasse 5

Stahl mit verzinkter Oberfläche

ift Rosenheim

03.02.2014

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Gerd Steiner
Laborleitung
Sicherheitstechnik

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt mit Typenliste kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten.