




		Nr. <u>2095011</u>		30.10.2019		Cod: CDC - 7.2.2 - 1 Versiunea : 1.0 DATA: 4.09.2018	
Sistemul de Management al Calitatii este certificat conform standardului international ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services							
CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I/A - LL 32.5R							
CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM I/A-II 32.5E							
 Ccpr 029						Cod NM MD 2523	
LOT № 233		SILOZ № 3		SACI 			
Caracteristici produs		Standardul de incercări		Prevederile din standard		Rezultate obținute	
Clasa de rezistență		SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014				32,5E 32,5R	
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**		SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016		≥ 10 MPa		24.9	
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**		SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016		≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa		50.4	
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*		GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81		≥ 39,2 MPa		53.5	
Consistența normală a pastei de ciment **		SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017		fără limită %		24.9	
Timp inițial de priză**		SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017		≥ 75 min		160	
Stabilitate**		SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017		≤ 10 mm		0.7	
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **		GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014		≤ 3.5 %		2.11	
Conținut de cloruri Cl - **		GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014		≤ 0,1 %		0.057	
Conținut de Calcar **		SM GOST R 51795: 2006		6 - 20 %		17.65	
Priza falsă **		Metoda internă		fără limita		nu	
* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux							
** conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol							
Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/ /Nr_001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020							
Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.							
Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.							
Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.							
Certificat de acreditare Nr. LI 085 valabil pînă la 8 mai 2020							
Numărul vagonului / autocamionului :							
Manager Calitate				Evgheni Ignatenco			
				Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel. 0254 55 403 0254 55 404 E-mail: callcenter@md.lafarge.com			
							

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 003

AEROQ

Organism Acreditat pentru Certificarea Sistemelor de
Management – SR EN ISO/CEI 17021-1
Membru Asociat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ



CERTIFICAT

nr.: 1064

Se certifică **Sistemul de Management al Calității**
al

CARMEUSE HOLDING S.R.L.

Sediul central: România, Brașov, Strada Carierei, nr. 127 A, Jud. Brașov

Puncte de lucru: CHIȘCADAGA - Strada Principală nr. 1,

Comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara

FIENI - Strada Gării nr. 2, Jud. Dâmbovița

VALEA MARE PRAVĂȚ - Jud. Argeș

Care este conform cu :

SR EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015

Domeniu: **Producerea și comercializarea de var și produse asociate.**

Punct de lucru : **POJOGA, Comuna Zam, Jud. Hunedoara**

Domeniu: **Producerea și comercializarea de calcar și produse asociate.**

La sediul central se desfășoară activități de management.

Precizări suplimentare privind aplicabilitatea cerințelor ISO 9001:2015 și domeniul conținut în acest certificat se pot obține prin consultarea organizației.

Referințe: Certificat de acreditare RENAR nr. SM 003/30.01.2017

Raport audit nr. 2128/22.07.2019

Data recertificării:

26.07.2019

Data expirării:

25.07.2022

Data certificării inițiale:

22.06.2005

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă a SM odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă prin auditurile de supraveghere se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General,
Ing. *Constantin Avram*
Constantin AVRAM



DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. DP-05

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC HIDRATAT CL 70-S (Var hidratat pentru mortare si tencuieli)
- Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
- Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăţ, Câmpulung 117805 Jud. Argeş, Tel./Fax: 0248 557210; 0248 557220
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
- Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840

6. Performanța declarată:

Caracteristicile esentiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 70	SR EN 459-1:2011
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	min. 55	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 25	
SO ₃ , %	max. 2	
Finețe: - rest pe 0.2 mm, % - rest pe 0.09 mm, %	max. 2 max. 7	
Apa liberă, %	max. 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 12	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director Calitate, Gabriel Virlan
 in Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
 la data de 03.01.2019




CE
1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăţ, Câmpulung 117805 Jud. Argeş
07
1840-CPR-97/555/EC/0117-07
DP-05
SR EN 459-1:2011
Var calcic hidratat CL 70-S
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este defnita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000510-19**

Data emiterii: 23 februarie 2019

Valabil pînă la: 21 februarie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale pentru vopsire dispersive în apă, grunduri "Quarzgrund",
"Grundiermittel"

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 " Materiale pentru vopsire dispersive în apă"

p. 5.3.1, tabl. 1 p.p. 2, 3, 4, 5, 9

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; KNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL, tel./fax: (0231) 2 24 39

MD-3100 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul țării
MD

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL, tel./fax: (0231) 2 24 39

MD-3100 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul IDNO
100260005588
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.532 din 12.02.2019 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportelor de încercări Nr. 37, 38 din 20.02.2019 LÎ "ASCHIM CI" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 014 din 05.10.1994 data expirării 19.10.2021

Raportului de încercări Nr. 0925-C din 21.02.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” SRL

Dosar nr. 532

Titularul prezentei certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității



Modificarea V

Seria B 000510

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000817-21

Data emiterii: 08 februarie 2021

Valabil pînă la: 07 februarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos: Stuckgips A 1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;

Codul NMMD
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 13279-1:2010 « Ipsos și tencuiel pe bază de ipsos », p.5.4, tabl.3, tabl.4.
Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016, RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 671 din 25.01.2021 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr.1-13 din 01.02.2021 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2024

Raportului de încercări Nr.0344-A din 27.01.2021 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2024

Raportul rezultatelor evaluării nr. 671 din 04.02.2021

Codul țării
MD

Codul IDNO
100260005588

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 671

Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "Controlconstruct" SRL

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Ștefan



Seria B 000817

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

