


AVIZAT:

Șef departament în industria prelucrătoare
(producere)

Lilian Munteanu

**APROBAT:**

Inginer Șef în industria prelucrătoare
„TERMOELECTRICA” S.A.

Alexandru Buruiană

ACT de constatare a finalizării lucrărilor

Serviciul Planificare, Investiții și Organizare Mentenanță
(Denumirea serviciului, secției)

Turbina de abur IIT-98/110-130/13-1M Nr.1
Denumirea echipamentului

Denumirea lucrării: *Reparația capitală a turbinei IIT-98/110-130/13-1M Nr.1*

Adresa obiectului: *or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Sursa 1.*

Inițierea lucrărilor a avut loc în data de: *28.07.2025.*

Comisia în componența:

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Șef secție în industria prelucrătoare, ScCTG-1</u> | <u>Ababii Sergiu</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Șef serviciu în industria prelucrătoare, ST</u> | <u>Mancaș Oleg</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Inginer supraveghere tehnică, SPIOM</u> | <u>Șcerban Daniel</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Reprezentant "HORUS" S.R.L.</u> | <u>Belcevicen Leonid</u> |
| Funcția | Nume, prenume |

Au constatat faptul că lucrările de *Reparația capitală a turbinei IIT-98/110-130/13-1M Nr.1*, conform contractului *Nr. 2025286* din *17.07.2025* au fost finalizate la data de *15.10.2025*. După funcționarea Blocului energetic la parametri nominali timp de 48 ore, obiecții la lucrările executate nu sunt.

Astfel Antreprenorul "HORUS" S.R.L. preia responsabilitatea de prezentare, în termenii stabiliți a proceselor verbale de recepție a lucrărilor și documentația de execuție către "TERMOELECTRICA" S.A.

Coordonat:

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Șef secție în industria prelucrătoare, ScCTG-1</u> | <u>Ababii Sergiu</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Șef serviciu în industria prelucrătoare, ST</u> | <u>Mancaș Oleg</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Inginer supraveghere tehnică, SPIOM</u> | <u>Șcerban Daniel</u> |
| Funcția | Nume, prenume |
| <u>Reprezentant "HORUS" S.R.L.</u> | <u>Belcevicen Leonid</u> |
| Funcția | Nume, prenume |