



ARFEN İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.arfen.com


Atatürk Sanayi Bölgesi Orman Mahallesi Hakkı İnan Caddesi Gülce Sokak No:22 Hacımköy - Arnavköy / İSTANBUL
Tel : +90 (212) 485 16 16 (Pbx) • Fax: +90 (212) 485 16 77 • Ticaret Sic. No: 420617 • E-Mail: info@arfen.com • arfen@arfen.com

Fire-Test-Response Characteristics

PRODUCT(s): ARFEN WALL AND CORNER GUARD SYSTEM.

PROJECT: KING FAISAL SPECIALIST HOSPITAL AND RESEARCH CENTER / JEDDAH-SAUDI ARABIA

The fire test that has been made by Yildiz Technical University (Istanbul – Turkey) according to DIN 4102-1 standard for ARFEN's wall and corner guard system has got a **B1 LOW FLAMMABLE** test result. See the original test report below.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ ANALİZ / DEĞERLENDİRME RAPORU

Davutpaşa Yerleşimi, 34210 Etiler, İstanbul Tel: 0 90 212 449 1889-90
Fax: 0 90 212 449 1888 - 449 1314 Web: www.kiml.yildiz.edu.tr

Rapor No : 479	Rapor Tarihi : 04.04.2008
Firma Adı : Arfen İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.	Örnek Geliş Tarihi : 03.04.2008
Referans : DIN 4102-1	Örneğin Cinsi : Yınlı Duvar ve Köşe Koruma Sistemleri
ANALİZ SONUÇLARI	
Arfen İnşaat Ltd. Şti. firmasının Duvar Koruma Sistemleri numunesinin yanma davranış testi, DIN 4102-1 Standardına göre yapılmıştır. Numunesinin yanma davranışı B1 (DÜŞÜK DERECEDİ YANABİLEN, LOW FLAMMABLE) sınıfına girmektedir.	

ANALİZ YAPANLAR: Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Arş. Gör. M. ARIKAYA

DÖNER SERMAYE KOMİSYONU BAŞKANI: Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Umut AVCIATA

ARFEN
• Dilatasyon Profilleri

SPS
Standart
Plastik

Pro-Dizayn
• Dekorasyon Profilleri

VINY
Duvar ve Köşe
Koruma Sistemleri

FLYMAT **ARFEN**
• Paspas Sistemleri • Duvar Kaplama Sistemleri

A. Pınar

