

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AL16.B.06090

Серия RU № 0312912

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс".  
Юридический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/Факс: +74955328608. Адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16, выдан 05.02.2013 года, Росаккредитация

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение Электротехник».,  
Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 16, РОССИЯ, ОГРН: 1037721001196, Телефон: +74957093030, Факс: +74957093030, E-mail: snab@elektrotehnik.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение Электротехник»., Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 16, РОССИЯ, Фактический адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 16, РОССИЯ, ОГРН: 1037721001196

**ПРОДУКЦИЯ** Аппараты электрические на напряжение до 1000 В, с товарным знаком «ЭЛЕКТРОТЕХНИК».; пускатели электромагнитные серий(типов): ПМ12, ПМЛ, ПМА, ПМЕ; контакторы электромагнитные серий (типов): КТ, КВТ, КПД, АПД; реле электротепловые серий (типов): РТЛ, РТТ реле тока серий (типов): РТТ, РТ; реле электромагнитные, серии (типа): РПЛ; реле максимального тока, серии (типа) РЭО, реле контроля фаз серии ЕЛ, выпускаемые по ТУ 3426-004-59826184-2006., Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536490000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 281-ТС-15.8/БНО, 282-ТС-15.8/БНО, 283-ТС-15.8/БНО, 284-ТС-15.8/БНО от 07.08.2015 года. Испытательная лаборатория "ЛСМ" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB61 от 02.06.2011 до 02.06.2016 года. Акта анализа состояния производства № 2466/2015 от 07.08.2015 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения изделия у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.08.2015

ПО 06.08.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.С. Часовских  
(инициалы, фамилия)  
С.Б. Гусев  
(инициалы, фамилия)



# Пускатель магнитный ПМ 12-250100-ЭК УХЛ4 В 220В/50Гц 4з+2р 250А Электротехник ЕТ516052



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул производителя **ЕТ516052**

Номинальный ток Ie при АС-3, 400 В **250 А**

Номинальное напряжение питания цепи управления **660 В**  
Us перемен. тока АС при 50 Гц с

Номинальное напряжение питания цепи управления **230 В**  
Us перемен. тока АС при 50 Гц по

Род тока включения **Переменный ток (АС)**

Модульное исполнение **Нет**

Количество замыкающих главных контактов **3**

Количество вспомогательных замыкающих контактов **4**  
В

Количество вспомогательных размыкающих контактов **2**  
ОВ

