

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției:						
Denumirea serviciului	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 Profilaxia tehnică a generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3, după 1296 ore sau 96 luni lucrate	-	-	-	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Anunțul de participare	-schimb ulei ; -schimb filtru ulei motor; -schimb filtru ulei turbine; schimb filtru; -schimb curea pompa de lichid; -programare controller; -verificarea tuturor subansamblurilor; -fixarea tuturor conexiunilor electrice.	
Lot nr. 2 Mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3 Sistemul de alimentare cu combustibil	-	-	-	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	-Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugare dacă este necesar -Verificarea scurgerilor de combustibil -Drenarea apei din rezervorul de combustibil -înlocuirea filtrul de combustibil (la necesitate) -Evacuarea apei si spălarea filtrului Sistemul de ungere -Verificarea si adăugarea lubrifiantului -Verificarea scurgerilor de ulei si schimb uleiului (la necesitate) -înlocuirea filtrului de ulei (la necesitate)	

					Sistemul de răcire -Verificarea nivelului si adăugarea lichidului de răcire -Verificarea scurgerilor de lichid -Înlocuirea (la necesitate) lichidului de răcire -Curățarea ventilatorului radiatorului -Curățarea si reparația conductei sistemului de răcire -Verificarea si tensionarea curelei ventilatorului Sistemul de admisie si de evacuare -Verificarea funcționarii ritmice a motorului -Verificarea si diagnosticarea gazelor evacuate -Curățirea si înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer Ansamblurile electrice Verificarea tuturor senzorilor si ledurilor de avertizare Chiulasa -Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de evacuare -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de evacuare -Verificarea prizei de pământ -Verificarea conexiunilor electrice si fixarea lor -Măsurarea rezistentei de izolație cablurilor electrice -Verificarea conexiunile circuitului -Verificarea furtunurilor de lichid si ulei -Verificarea instalației de amortizare si izolare Acustica	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 28.07.2023