

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Data: „21” iunie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de deservire a sistemelor de încălzire/răcire	Lot:	Pagina: 1 din 14

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Bunuri/Servicii:

Nr.	Denumirea serviciilor și tipul						
1	Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Split – Sistem de perete (7-24 BTU)				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic 	
2	Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Coloană						
3	Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip DUCT						
4	Deservirea ventilatoarelor V						
5	Deservirea ventilatoarelor PV						
6	Demontarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU						
7	Demontarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU						
8	Demontarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU						

9	Montarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 		
10	Montarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU							
11	Montarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU							
12	Traseu frigorific 7000 – 12000 BTU							
13	Traseu frigorific 13000 – 17000 BTU							
14	Traseu frigorific 18000 – 24000 BTU							
15	Suport pentru climatizoare 7000 – 12000 BTU							
16	Suport pentru climatizoare 13000 – 17000 BTU							
17	Suport pentru climatizoare 18000 – 24000 BTU							
Nr.	Denumirea serviciului							
1	Deplasarea în afara mun. Chișinău (cheltuieli de deplasare - transport)							

Nr.	Locul amplasării și denumirea					
Administrația et. 2 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134						
1	Cabinet Nr.200, Split – sistem tip perete TCL (Șef secția securitate poștală)				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific
2	Cabinet Nr.201, Split – sistem tip perete TCL (Secția securitate poștală)					
3	Cabinet Nr.202, Split – sistem tip perete MDV (Secția Juridică)					
4	Cabinet Nr.203, Split – sistem tip perete Leader (Secția Asistența Juridică)					
5	Cabinet Nr.204, Split – sistem tip perete Nordstar (Secția Contabilitate)					

6	Cabinet Nr.205, Split – sistem tip perete Nordstar,Toshiba (Anticamera)				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	
7	Cabinet Nr.206, Split – sistem tip perete Mitsubishi (SecțiaReglamentări)				- Verificarea parametrilor de control	- Verificarea parametrilor de control	
8	Cabinet Nr.207, Split – sistem tip perete Midea (Secția relații externe)				- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	
9	Cabinet Nr.208, Split – sistem tip perete Leader (Contabil Șef)				- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	
10	Cabinet Nr.209, Split – sistem tip perete Leader (Secția Economică)				- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	
11	Cabinet Nr.210, Split – sistem tip perete Nordstar, Haer (Secția Cancelarie și Secretariat)				- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	
12	Cabinet Nr.211, Split – sistem tip perete Gree (Șef secția Economica)				- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	
13	Cabinet Nr.212, Split – sistem tip perete Leader (Șef direcție Marcheting și Vânzări)				- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie	- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie	
14	Cabinet Nr.213, Split – sistem tip perete MDV (Secția Trezorerie)				- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	
15	Cabinet Nr.214, Split – sistem tip perete Nordstar (Șef Birou Administrativ)				- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	
16	Cabinet Nr.215, Split – sistem tip perete Leader (Secția Contabilitate)				- Verificarea și programarea telecomenzii	- Verificarea și programarea telecomenzii	
17	Server Split – sistem tip perete MDV				- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
Administrația et. 3							
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134							
18	Șefa adj, DJA - Timberk 9				- Examinarea externă a obiectului	- Examinarea externă a obiectului	
19	Depozitul Filatelice - Timberk 9				- Curățirea filtrului vaporizatorului	- Curățirea filtrului vaporizatorului	
20	Secția Filatelice - Leader				- Curățirea vaporizatorului de calcar	- Curățirea vaporizatorului de calcar	
					- Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului	- Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului	
21	(Secția Resurse Umane) - Gree				- Curățirea sistemelor de drenaj	- Curățirea sistemelor de drenaj	
					- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
					- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	
					- Verificarea parametrilor de control	- Verificarea parametrilor de control	

					<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Administrația et. 4
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134**

22	Director general, Split – sistem tip coloană Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului 	
23	Anticamera, Split – sistem tip perete Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului 	
24	Birou 400, Director general adjunct, Split – sistem tip perete Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	
25	Birou 402, Șef direcția juridic administrativă, Split – sistem tip perete Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic 	<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic 	
26	Birou 403, Prim Dir. General adjunct, Split – sistem tip perete Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare 	
27	Birou 404, Șef direcția operațiuni financiare, Split – sistem tip perete Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie 	
28	Sala de ședințe, Split – sistem tip coloană Nordstar						
29	Birou 405, Secția Contabilitate, Split – sistem tip perete Nordstar						

30	Birou 407, Contabilitatea, Split – sistem tip perete Nordstar				- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	
31	Birou 406, Șef direcția Logistică Split – sistem tip perete Nordstar				- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	
32	Bucătăria, Split – sistem tip perete Yonan				- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	
33	Biroul 408, Serviciu Contabilitate Nordstar				- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
Oficiile poștale mun. Chișinău							
34.	mun. Chișinău, str. Muncești – 170 Split – sistem tip perete Leader; OP 2002				- Examinarea externă a obiectului	- Examinarea externă a obiectului	
35.	mun. Chișinău, str. Petru Movila – 41, Split – sistem tip perete Vortex; OP 2004				- Curățirea filtrului vaporizatorului	- Curățirea filtrului vaporizatorului	
36.	mun. Chișinău, str. G. Vieru – 9, BALLU; OP 2005				- Curățirea vaporizatorului de calcar	- Curățirea vaporizatorului de calcar	
37.	mun. Chișinău, str. V. Lupu - 31, BALLU; OP 2008				- Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului	- Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului	
38.	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri - 19, Split – sistem tip perete Midea; OP 2009				- Curățirea sistemelor de drenaj	- Curățirea sistemelor de drenaj	
39.	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 134, Split – sistem tip perete Leader, Midea; OP 2012				- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
40.	mun. Chișinău, str. Pandurilor 70/2, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2015				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	
41.	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 134, Split – sistem tip perete Leader, Midea; OP 2012				- Verificarea parametrilor de control	- Verificarea parametrilor de control	
42.	mun. Chișinău, str. Pandurilor 70/2, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2015				- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	
41.	mun. Chișinău, str. Grenoble 106/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2019				- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	
42.	mun. Chișinău, str. Grenoble 106/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2019				- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	
42.	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 134, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2020				- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	

43.	mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu 1, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2024				- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	
44.	mun. Chișinău, str. Malina Mică 11/4, Split – sistem tip perete Magnum; OP 2025				- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului	- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului	
45.	mun. Chișinău str., str. Aeroport, 2 Split – sistem tip perete BALLU OP 2026				vaporizator de praf și murdărie	vaporizator de praf și murdărie	
46.	mun. Chișinău, str. Sprincenoaia 2/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2028				- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	
47.	mun. Chișinău, str. Voluntarilor 14/2, Split – sistem tip perete BALLU OP 2037				- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	
48.	mun. Chișinău, str. Zelinschi 24, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2038				- Verificarea și programarea telecomenzii	- Verificarea și programarea telecomenzii	
49.	mun. Chișinău, str. Teilor 6, Split – sistem tip perete LG, Nordplasma; OP 2043				- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
50.	mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrîn 3, Leader; OP 2044						
51.	mun. Chișinău, str. Matei Basarab 10, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2045						
52.	mun. Chișinău, str. Paris 51, Split – sistem tip perete Leader; OP 2051						
53.	mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă, 72, sistem tip perete BALLU BSDI-09HN1 OP-2052						
54.	mun. Chișinău, str. Grădinarilor 18, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2059						
55.	mun. Chișinău, str. Dacia 34, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2060						
56.	mun. Chișinău, str. Dacia 49/1, Split – sistem tip perete Guider Auto Air; OP 2062						
57.	mun. Chișinău, str. Belinschi 61, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2064						
58.	mun. Chișinău, str. Moscovei 14/1, Nordstar; OP 2068						
59.	mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 55/2, Nordstar; OP 2069						
60.	mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, Split – sistem tip Coloana Nordstar; / Ballu OP 2071						
61.	mun. Chișinău, str. Independenței 30/5, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2072						
62.	mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrîn 23, Split – sistem tip perete Guider Auto Air; OP 2075						

63.	mun. Chişinău, str. Bulgară 39, Split – sistem tip perete Leader; OP 2001						
64.	mun. Chişinău, str. Ismail 116/3, Split – sistem tip perete; OP 2023						
65.	mun. Chişinău, str. Aleea Gării 3, Split – sistem tip perete; OP 2000						
66.	mun. Chişinău, str. Strişca 8/5, Split – sistem tip perete; OP 2048						
67.	mun. Chişinău, str. Munceşti 79/8 – sistem tip perete Media; OP 2029						
mun. Chişinău, str. Bulgară 39							
67.	Cabinet Nr. 17, Split – sistem tip perete Nordstar				- Examinarea externă a obiectului - Curăţirea filtrului vaporizatorului	- Examinarea externă a obiectului - Curăţirea filtrului vaporizatorului	
68.	Cabinet Nr. 20, Split – sistem tip perete Nordstar				- Curăţirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacităţii operaţionale a sistemului de drenaj a climatizatorului	- Curăţirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacităţii operaţionale a sistemului de drenaj a climatizatorului	
69.	Cabinet Nr.21, Split – sistem tip perete Nordstar				- Curăţirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Curăţirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
70.	Cabinet Nr.23, Split – sistem tip perete Nordstar, MDV				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme şi verificarea însuşirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme şi verificarea însuşirii de a fi ermetic	
71.	Cabinet Nr.25, Split – sistem tip perete Timberk				- Verificarea parametrilor de control - Curăţirea filtrelor, separatoarelor şi a blocurilor exterioare	- Verificarea parametrilor de control - Curăţirea filtrelor, separatoarelor şi a blocurilor exterioare	
72.	Cabinet Nr.26, Split – sistem tip perete Leader				- Curăţirea corpului blocului vaporizator de praf şi murdărie - Verificarea funcţionării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice şi a schemelor electrice	- Curăţirea corpului blocului vaporizator de praf şi murdărie - Verificarea funcţionării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice şi a schemelor electrice	
73.	Cabinet Nr.27, Split – sistem tip perete Leader				- Verificarea funcţionării jaluzelelor, curăţirea jaluzelelor - Verificarea funcţionării traductoarelor de temperatură	- Verificarea funcţionării jaluzelelor, curăţirea jaluzelelor - Verificarea funcţionării traductoarelor de temperatură	
74.	Cabinet Nr.28, Split – sistem tip perete Leader				- Verificarea izolării conductoarelor - Curăţirea radiatorului blocului vaporizator de praf şi murdărie	- Verificarea izolării conductoarelor - Curăţirea radiatorului blocului vaporizator de praf şi murdărie	
75.	Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Nordstar				- Curăţirea radiatorului blocului condensator de praf şi murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalaţiilor electrice	- Curăţirea radiatorului blocului condensator de praf şi murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalaţiilor electrice	
76.	Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Midea						
77.	Cabinet Nr. 3, Split – sistem tip perete Nordstar						
78.	Cabinet Nr. 4 , Split – sistem tip perete Midea						
79.	Cabinet Nr. 5 , Split – sistem tip perete Midea						
80.	Cabinet Nr. 6 , Split – sistem tip perete Midea						
81.	Cabinet Nr. 7 , Split – sistem tip perete Midea						
82.	Cabinet Nr. 8 , Split – sistem tip perete Midea						
83.	Cabinet Nr. 9 , Split – sistem tip perete Nordstar						

84.	Cabinet Nr. 10 , Split – sistem tip perete General				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	
85.	Cabinet Nr. 11 , Split – sistem tip perete Heinner						
86.	Cabinet Nr. 12 , Split – sistem tip perete Midea						
87.	Cabinet Nr. 13 , Split – sistem tip perete Nordstar						
88.	Cabinet Nr. 14 , Split – sistem tip perete Nordstar						
89.	Cabinet Nr. 15 , Split – sistem tip perete Nordstar						
90.	Cabinet Nr. 16 , Split – sistem tip perete Nordstar						
91.	Cabinet Nr. 18 , Split – sistem tip perete Midea						
92.	Cabinet Nr. 19 , Split – sistem tip perete Midea						
93.	Cabinet Nr. 22 , Split – sistem tip perete MDV						
94.	Cabinet Nr. 24 , Split – sistem tip perete Midea 24						
95.	Cabinet Nr. 29, Split – sistem tip perete Nordstar						
96.	Cabinet Nr. 30 , Split – sistem tip perete Nordstar						
97.	Cabinet Nr. 31, Split – sistem tip perete Nordstar						
98.	Cabinet S.S., Split – sistem tip perete Guider Auto-Air						
99.	Cabinet Nr. Depozit , condiționar - BK 1500						
100.	Casa principala						
101.	Cabinet Disaineri						
		CPTP					
		mun. Chișinău, str. Piața Gării 3					
102.	Anticamera secretar – Midea 09 bir.203				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	
103.	Director – MDV 12 bir.203						
104.	Cab.224 – Midea 9						
105.	Sala de sedint bir 203 – Midea 12						
106.	Cab 204/205 – Midea 12						
107.	Cab 223 – Nordstar 9						

108.	Cab 222 – CHIGO 9				<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 		
109.	Cab 206 – Midea 12							
110.	Contabilitate Cab 221 – Midea 9							
111.	Cab 207 – TCL 9							
112.	Cab 218 – Haiera 9							
113.	Cab 209/210 – Haier 12							
114.	Sala de sedinte 211 – Midea 18							
115.	Cab 216 – Midea 9							
116.	Cab 212 – Nordstar 12							
117.	Cab 215 – Vitec 12							
118.	Cab 213 – Vitec 12							
119.	Midea 24							
120.	General electric 12							
121.	Midea 12							
122.	Midea 12							
123.	Midea 18							
124.	Midea 24							
125.	Serviciu EMS Midea 18							
126.	Zona Control Vamal (Control Fizic) Nord Star 12							
127.	Secția posta transit Midea 12							
128.	Prelucrarea coletelor Midea 24							
129.	Serviciu Postomat Midea							
130.	Secția Curierat MDV 24							
131.	Servicul EMS Carrier							
132.	Et. II cab 219 Nordstar							
133.	Et. II Contabilitate							
134.	Secția administrare servere, Climatizor BALLU BSDI-24HN1							
Regiunea Nord								
135.	Bălți				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar 		
136.	Briceni							

137.	Edineț				- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	
138.	Florești				- Curățirea sistemului de drenaj	- Curățirea sistemului de drenaj	
139.	Soroca				- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
140.	Telenești/Sângerei				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic	
141.	Drochia						
142.	Dondușeni						
143.	Ocnîța				- Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	- Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
Regiunea Centru							
144.	Orhei				- Examinarea externă a obiectului	- Examinarea externă a obiectului	
145.	Anenii Noi				- Curățirea filtrului vaporizatorului	- Curățirea filtrului vaporizatorului	
146.	Cimișlia				- Curățirea vaporizatorului de calcar	- Curățirea vaporizatorului de calcar	
147.	Criuleni				- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	
148.	Nisporeni (Grozești-1)				- Curățirea sistemului de drenaj	- Curățirea sistemului de drenaj	

149.	Hincești				- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
150.	Ialoveni (Costești-1)				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	
151.	Ungheni				- Verificarea parametrilor de control	- Verificarea parametrilor de control	
152.	Cojușna				- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare	
153.	Ghidighici				- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie	
154.	Cricova				- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice	
155.	Strășeni				- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor	
156.	Calaraș				- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură	
					- Verificarea izolării conductoarelor	- Verificarea izolării conductoarelor	
					- Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie	- Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie	
					- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie	
					- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice	
					- Verificarea și programarea telecomenzii	- Verificarea și programarea telecomenzii	
					- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
Regiunea SUD							
157.	Cahul				- Examinarea externă a obiectului	- Examinarea externă a obiectului	
158.	Cahul				- Curățirea filtrului vaporizatorului	- Curățirea filtrului vaporizatorului	
159.	Cantemir				- Curățirea vaporizatorului de calcar	- Curățirea vaporizatorului de calcar	
160.	Căușeni				- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului	
161.	Comrat				- Curățirea sistemului de drenaj	- Curățirea sistemului de drenaj	
162.	Ștefan-Vodă				- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific	
163.	Taraclia				- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic	
164.	Ceadâr - Lunga						

					<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	
		Centrul de Presă mun. Chișinău, Vlaicu Pârcălab 45					
165.	Et. 2 Șef secție – Toshiba				<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului 	
166.	Et 2 Secția expediere – Toshiba Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar 	
167.	Et 2 Sectorul expediere – Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea capacității operaționale a sistemelor de drenaj a climatizatorului 	
168.	Et 2 Director - Toshiba				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea sistemelor de drenaj 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea sistemelor de drenaj 	
169.	Et 3 Biroul abonări – Toshiba				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific 	
170.	Et 3 Director – Toshiba				<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșuririi de a fi ermetic 	<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșuririi de a fi ermetic 	
171.	Et 3 servicii abonare - Vortex				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea parametrilor de control 	
172.	Et 3 Secția vânzări cu amănunțitul Toshiba, Nordstar				<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie 	<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării tractoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării tractoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 			
		Centrul de curier rapid Mun. Chișinău, Piața Gării 1						
173.	Centrul Curier Rapid, Perdea de aer cald ballu BHC L15-S09			<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor 	<ul style="list-style-type: none"> - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor 			

				<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. 	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "KAZINST GRUP" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1