



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

**CERTIFICAT
privind securitatea împotriva incendiilor**

**seria CSI nr. 015-12 din 14.03.2012
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant SC „Topanel Production Panels” S.A., or. Râmnicul Vâlcea, str. Uzinei 63, România .

Scopul încercări - determinarea combustibilității, pierderii capacității termoizolante și integrității a panourilor sandwich cu miez din vată minerală, producător SC „Topanel Production Panels” S.A., România.


Pentru încercări a fost prezentată două mostre de panou sandwich cu miez din vată minerală cu dimensiunile 160x200x100 mm.

Prezentul certificat confirmă că panoul sandwich cu miez din vată minerală, prezentat de SC „Topanel Production Panels” S.A., or. Râmnicul Vâlcea, str. Uzinei 63, România, se referă la materialele de grupa C₀ (incombustibile) conform **ГОСТ 30244-94 „МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на горючесть.”** În conformitate cu **ГОСТ 30247-94 „КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на огнестойкость.”** se referă la construcții cu pierderea capacității termoizolante și integrității EI 60.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de panou sanwich cu miez din vată minerală, prezentată în Laboratorul experimental antiincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr.015 din 14.03.2012).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Anatol Viniciuc

Ex. I.Cojocaru
tel. 251-490

seria CSI nr.015-12