

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686646044540 din data de 13/06/2023
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și pornire a echipamentelor termice (cazane, convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP pentru perioada rece an. 2023-2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și pornire echipamentelor termice (cazane,convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP conform caietului de sarcini pentru perioada rece an.2023-2024	Servicii de deservire tehnică și pornire echipamentelor termice (cazane,convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP conform caietului de sarcini pentru perioada rece an.2023-2024 (122 unit.)			1. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor la utilajele consumatoare de gaze (cazan; plită de gaz; clapeta de siguranță; armături de închidere – deschidere). 2. Verificarea și deservirea armaturii de închidere – deschidere. 3. Verificarea și testarea detectorului de gaz și a clapetei de siguranță. 4. Verificarea tensiunii de lucru la alimentare cu energie electrică a utilajului. 5. Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse. 6. Verificarea presiunii aerului în vasul de expansiune. 7. Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum. 8. Controlul presiunii gazului. 9. Controlul presiunii agentului termic în sistema de încălzire. 10. Verificarea funcționalității automaticii de siguranță. - la fierbere; - la lipsa tirajului; - la stingerea flăcării; - verificarea senzorului la prezența agentului termic; - verificarea termostatlui de siguranță; - verificarea supapei automat de ventilare;	- Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor la utilajele consumatoare de gaze (cazan; plită de gaz; clapeta de siguranță; armături de închidere – deschidere). - Verificarea și deservirea armaturii de închidere deschidere. - Verificarea și testarea detectorului de gaz și a clapetei de siguranță. - Verificarea tensiunii de lucru la alimentare cu energie electrică a utilajului. - Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse. - Verificarea presiunii aerului în vasul de expansiune. - Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum. - Controlul presiunii gazului. - Controlul presiunii agentului termic în sistema de încălzire. - Verificarea funcționalității automaticii de siguranță. - la fierbere; - la lipsa tirajului; - la stingerea flăcării; - verificarea senzorului la prezența agentului termic; - verificarea termostatlui de siguranță; - verificarea supapei automat de ventilare; - verificarea supapei de siguranță;	

				- verificarea supapei de siguranță; - verificarea lucrului pompei de circulație. 11. Controlul curentului de ionizare la lucrul arzătorului. 12. Curățarea camerei de ardere. 13. Curățarea arzătorului. 14. Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor. 15. Reglarea arzătorului după temperaturi și după gazele de ardere la capacitatea minimă și maximă. 16. Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică a utilajului consumator de gaz și actele de verificare a clapetelor de siguranță și detectoarelor de gaze să fie întocmite până la începutul perioadei rece, 15 septembrie, în două exemplare: a) cu semnătura persoanei responsabile de utilajul existent; b) semnătura persoanei care a executat lucrările; c) semnătura șefului stației (SAMU). 17. Întocmirea actelor de funcționare sau defectare a utilajului deservit să se prezinte până la finalul contractului cu dovezile ce demonstrează defectul și costul, sau valoarea lucrărilor adăugătoare necesare pentru funcționarea utilajului în două exemplare.	- verificarea lucrului pompei de circulație. - Controlul curentului de ionizare la lucrul arzătorului. - Curățarea camerei de ardere. - Curățarea arzătorului. - Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor. - Reglarea arzătorului după temperaturi și după gazele de ardere la capacitatea minimă și maximă. - Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică a utilajului consumator de gaz și actele de verificare a clapetelor de siguranță și detectoarelor de gaze să fie întocmite până la începutul perioadei rece, 15 septembrie, în două exemplare: a) cu semnătura persoanei responsabile de utilajul existent; b) semnătura persoanei care a executat lucrările; c) semnătura șefului stației (SAMU). - Întocmirea actelor de funcționare sau defectare a utilajului deservit să se prezinte până la finalul contractului cu dovezile ce demonstrează defectul și costul, sau valoarea lucrărilor adăugătoare necesare pentru funcționarea utilajului în două exemplare.	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Vânzări__

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 __