



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 49555-22

Data emiterii

07 decembrie 2022

Valabil pînă la

07 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetarie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (8 poziții),
livrarea conform contractului nr.111 din 08.02.2018,
păstrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

YUHUAN DINGSHENG SANITARY & PLUMBING Co.,LTD, Zhejiang,
Yuhuan SCI-TECH Industrial Area, Qinggang Development Zone, China

Codul țării
CN

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/498 din 14.11.2022.
Raportului de încercări nr. 469-22C din 05.12.2022,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/068-ev din 07.12.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006395



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 49555-22 din 07.12.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Robinet HYDRO-S fluture, FF/ MF/ MM	1/2"
		3/4"
		1"
2	Robinet HYDRO-S cu olandez, fluture, MF	1/2"
		3/4"
		1"
	Robinet HYDRO-S cu semi-olandez, future, FF	1/2"
		3/4"
		1"
3	Robinet MAITEC, fluture, FF/ MF	1/2"
		3/4"
		1"
4	Robinet HYDRO-S, manetă, FF/ MF	1/2"
		3/4"
		1"
		1 1/4"
		1 1/2"
		2"
		2 1/2"
		3"
		4"
5	Robinet HYDRO-S cu drenaj, manetă, FF	3/4"
		1"
		1 1/4"
		1 1/2"
6	Robinet de serviciu, manetă, M	2"
		3/4"
7	Robinet colțar, MM	1/2"x1/2"
		1/2"x3/4"
8	Robinet sertar, FF	1/2"
		3/4"
		1"
		1 1/4"
		1 1/2"
		2"
		2 1/2"
		3"
		4"

Ser C nr. 003233



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 469 - 22C «05» decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--


APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» 5 decembrie 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Robinet fluture MF 1/2"*
Solicitant *HYDROSYSTEMS ML SRL, RM, r-nul Criuleni*
Producătorul *YUHUAN DINGSHENG SANITARY & PLUMBING, China*
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *3 unit*
Data primirii mostrelor *01.12.2022*
Data începerii încercării *05.12.2022*
Data sfârșitului încercării *05.12.2022*
Mostrele prelevate de către expertul OC PGSP
și prezentate pe baza raportului Nr. 073 din 14.11.2022
Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*
DN la produse și metode de încercări *SM GOST 21345:2008 "Robinete cu bilă, conice și cilindrice*
pentru presiunea nominală maximum PN 250. Condiții tehnice generale"
Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 – 22 °C*
Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de fact
1	Rezistența și densitatea materialului pieselor robinetului, încercare cu apă, kgf/cm ² , 60,01min	SM GOST 21345-2008 pct. 5.1.4.2	SM GOST 21345-2008 pct. 8.7 GOST 25136 pct. 2.1.3	Nu se admite deteriorarea suprafeței exterioare	Suportă încercarea
2	Încercări cu apă, la etanșietate, în raport cu mediul extern, 40,0 kgf/cm ² 3min	SM GOST 21345-2008 pct. 5.1.4.17	SM GOST 21345-2008 pct. 8.8	Trebuie să fie ermetic, relativ la mediul extern, scurgeri pe conexiuni fixe și mobile nu trebuie să fie	Scurgeri nu sunt. Suportă încercarea
3	Etanșietatea închizătorului la presiune de încercare cu apă, 44,0 kgf/cm ² , min. 120sec	SM GOST 21345-2008 pct. 5.1.4.22 SM GOST 9544 pct. 4.8	SM GOST 21345-2008 pct. 8.9	Trebuie să fie ermetic	Închizătorul este ermetic, nu sunt scurgeri de apă Suportă încercarea

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Raport de prelevare a probelor nr.073 din 14.11.2022

Cerere nr.0472C din 14.11.2022
Clientul: HYDROSYSTEMS ML SRL, RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)
Produsul: Articole de robinetarie - conform anexei
Producătorul: YUHUAN DINGSHENG SANITARY & PLUMBING Co.,LTD, Zhejiang, Yuhuan SCI-TECH Industrial Area, Qinggang Development Zone, China
Furnizorul: YUHUAN DINGSHENG SANITARY & PLUMBING Co.,LTD, Zhejiang, Yuhuan SCI-TECH Industrial Area, Qinggang Development Zone, China
Fabricat conform specificațiile producătorului

1. Prelevarea probelor a fost efectuată de către:

a) expertul OC PGSP - Natalia Reabova

în prezența:

b) din partea clientului - manager Ion Popozoglo

c) evaluatorul/monitorul (după caz) ---

2. Procedura de prelevare a probelor sa efectuat în locul de producție/ locul de păstrare / realizare pe adresa: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

3. Denumirea și cantitatea probelor prelevate sunt prezentate în tabel.

Parametri pentru încercări sunt determinați pentru tipul concret de produs și sunt indicați în Programul de încercări anexat la acest Raport.

Probele prelevate se transmit în LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016

Tabelul probelor prelevate

Nr. d/o	Denumirea produselor (marca, tip, model, nr. lotului, data fabricării, termen de valabilitate)	Cantitatea de la care a fost efectuată prelevarea (eșantion)	Cantitatea (volumul) probei prelevate	Cantitatea (volumul) probei pentru încercări	Cantitatea (volumul) probei de control
1	Robinet fluture MF 1/2"	conform anexei la raport de identificare nr.6/498 din 14.11.2022	6buc.	3buc.	3buc.

4. Probele sunt prelevate și sigilate (după caz) în conformitate cu P CP-06-02

5. Probele sunt ambalate conform cerințelor stabilite în P CP-06-02

6. Încercările probelor de laborator se vor efectua prin metoda ☒ nedistructivă/ ☐ distructivă.

7. Probele de control se păstrează la client.

NOTĂ:

1. După finalizarea încercărilor prin metoda nedistructivă probele se remit clientului.

2. Probele încercate prin metoda distructivă nu pot fi întoarse clientului și acest raport este temeiul pentru casarea lor.

3. Tabelul probelor prelevate poate fi ca anexă la acest raport și în el pot fi adăugate rubrici, dacă acestea sunt prevăzute de procedura de certificare acestor produse omogene.

Semnături:
expertul OC PGSP



Natalia Reabova

Prezenți la prelevare:



Ion Popozoglo

Recepționarea probelor «30» 11 2022

Reprezentantul laboratorului

Semnătura

