

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764063494913						
Obiectul achiziției: “ <u>Sistem de ventilare</u> ”						
Denumirea	Denumirea produsului (se va menționa produsul folosit)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ventilator centrifugal	Ventilator centrifugal			Puterea (W) -2.2 kW Tensiune (V)-220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-61 x 64 x 61 cm Debit de aer- 3310 - 8600 m3/h Turații la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-690 - 520 Pa	Puterea (W) -2.2 kW Tensiune (V)-220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-61 x 64 x 61 cm Debit de aer- 3310 - 8600 m3/h Turații la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-690 - 520 Pa	
Ventilator centrifugal	Ventilator centrifugal			Tensiune (V)-220 V Frecvența -50 Hz Puterea (W) -0.75 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø)-51 x 49 x 39 cm Debit de aer-1950 - 2850 m3/h Turații la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-490 - 390 Pa	Tensiune (V)-220 V Frecvența -50 Hz Puterea (W) -0.75 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø)-51 x 49 x 39 cm Debit de aer-1950 - 2850 m3/h Turații la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-490 - 390 Pa	
Conductă de aer	Conductă de aer			Conductă de aer din oțel galvanizat 0,55	Conductă de aer din oțel galvanizat 0,55	
Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55	Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55			Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55	Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55	
Grilă aluminiu	Grilă aluminiu			Grila alba aluminiu ONG1 - 400*200	Grila alba aluminiu ONG1 - 400*200	
Izolare termica pentru conducta de aer	Izolare termica pentru conducta de aer			Izolare termica pentru conducta de aer	Izolare termica pentru conducta de aer	
Kit traseu frigorific	Kit traseu frigorific			Kit traseu frigorific 7000-24000 BTU	Kit traseu frigorific 7000-24000 BTU	
Alte materiale consumabile pentru instalarea și montarea sistemului de ventilare în	Alte materiale consumabile pentru instalarea și montarea sistemului de					

depozitul Penitenciarului nr.8-Bender	ventilare în depozitul Penitenciarului nr.8-Bender					
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Godorozea Dumitru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „AGCV Engineering „ SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Iesilor 67, of.167
