

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712227358954__din_04/04/2024__

Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat pentru laboratorul ADN __

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Perfetto by Midea 9000 BTU inverter	CHINA	MIDEA	Conform caietului de sarcini	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750</p>	

					<p>Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰+50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție – 24 luni Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, cablu canal 60x60 – 5m) – Da -Set buloane – Da - Perforare gaura cu diamant 2 buc. – Da - Fir antiingheț 6m – Da - Servicii autotur – Nu</p>	
<p>Lot 2 Aparat de aer condiționat 12000 BTU</p>	<p>Perfetto by Midea 12000 BTU inverter</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>		<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW</p>	

--	--	--	--

<p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție – 24 luni Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da</p>	
--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, cablu canal 60x60 – 5 m) – Da -Set buloane – Da - Perforare gaura cu diamant 2 buc. – Da - Fir antiingheț 6m – Da - Servicii autotur – Nu 	
--	--	--	--	---	--

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu ___ În calitate de: _Manager Clienți Corporativi_

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___



"FENIXIMPEX" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
c/f:1013600029987, tel/fax: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1712227358954_din_04/04/2024_
Obiectul de achiziției:	Aparate de aer condiționat pentru laboratorul ADN_

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot.1										
39700000-9	Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Buc.	5	10 321,85	12 386,22	51 609,25	61 931,10	În decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.		
	Lot.2									
	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Buc.	7	10 982,12	13 178,54	76 874,84	92 249,78			

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__