



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI

ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU  
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de  
construcție/construcțiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 032-18 din 23.08.2018

**Solicitant:** „FocTeh” SRL, mun. Chișinău, str. Hristobotev 5/3, ap. 5.

**Scopul încercării:** determinarea capacității de stingere a stingătoarelor cu pulbere de tip: ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3), ОП-5(3), ОП-6(3), ОП-8(3), ОП-9(3), ОП-10(3).


**Materialul încercat:** stingătoare cu pulbere de tip ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3), ОП-5(3), ОП-6(3), ОП-8(3), ОП-9(3), ОП-10(3).

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **stingătoarele cu pulbere de tip: ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3), ОП-5(3), ОП-6(3), ОП-8(3), ОП-9(3), ОП-10(3)**, prezentate de către „FocTeh” SRL, mun. Chișinău, str. Hristobotev 5/3, ap. 5, corespund standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată, în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza „СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ” no. С-RU.ПБ04.В.01851. ТР 1375531 și „Протокол Испытание no. 021ТР-2014, prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al DSP al IGSU MAI.

Seful adjunct IGSU al MAI,  
Seful Direcției salvatori și pompieri  
colonel al s/intern



Anatolie Vîlcu

seria CSI nr. 032-18