

Specificații tehnice

Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731997711257							
Denumirea procedurii de achiziție: AVM Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025 CPV 50750000-7							
Nr./o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025,						
1.1	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025	Model ascensor-PP-404-A nr. 4765, 10 stații, anul instalării – 1988			- Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4765, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 coeficient complicație- 1.57, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), DR – o dată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- o dată în 6 luni; RGA – o dată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HC nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor: SM EN 81-20:2020	Conform cerințelor din Anunțul de participare. DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025	Model ascensor-PP-404-A nr. 4766, 10 stații, anul instalării – 1988			- Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4766, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 coeficient complicație- 1.57, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), DR – o dată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- o dată în 6 luni; RCA – o dată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HC nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor: SM EN 81-20:2020	Conform cerințelor din Anunțul de participare. DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	

1.3	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025	Model ascensor-PP-404-A nr. 5646, 10/4 stații, anul instalării – 1988			- Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații - 10/4, anul instalării 1988, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), DR-o dată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG - odată în 6 luni; RGA o dată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	Conform cerințelor din Anunțul de participare. DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24
	Servicii de reparație a ascensoarelor					
1.4	Servicii de reparație a ascensoarelor	Model ascensor – III-404-A nr. 5646, 10/4 stații, anul instalării – 1988			- Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații 10/4, anul instalării - 1988.- Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. - HG nr. 506 din 05.07.2017 Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. - HG nr. 506 din 05.07.2017 Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

Încălzire de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: str. Transnistria, 10