

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1622550815575	Data: 5 iun 2021, 16:00 - 10 iun 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației: Piese de schimb pentru utilaj medical (Sondă M4S-RS pt USG Vivid S6, Consolă de comandă pt angiograf Innova IGS 520, UPS)	Lot: 3	Pagina: 1 din 1

Număr Lot	Cod CPV	Denumire Lot Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
3.1	317 000 00-3	Sistem de alimentare cu energie neîntreruptă (UPS)	APC Smart-UPS C SMC2000I-RS, 2000VA/1300W, AVR, 7 x IE C Sockets (all 7 Battery Backup + Surge Protec	China	APC	Puterea efectivă - min 1300 W Puterea maximală de ieșire - min 2 000 VA Tensiunea nominală la intrare - 230 V AVR (Automatic Voltage Regulation) – DA Prize de ieșire - min 6 Interfața – USB Panou de control – LCD Alarma sonora – da Protecție scurtcircuit (SCP) – da Protecție suprasarcină (OPP) – da Garanție - 24 luni	În conformitate cu broșura tehnică anexată	-
3.2	317 000 00-3	Sistem de alimentare cu energie neîntreruptă (UPS)	UPS Ultra Power 1000VA/600 W, (3 steps of AVR, CPU contro lled), USB, 8 Schuko, 2 IEC, plastic case	China	Ultra Power	Puterea efectivă - min 600 W Puterea maximală de ieșire - min 1000 VA Tensiunea nominală la intrare - 230 V AVR (Automatic Voltage Regulation) – DA Prize de ieșire - min 6 Interfața – USB Panou de control – LCD Alarma sonora – da Protecție scurtcircuit (SCP) – da Protecție suprasarcină (OPP) – da Garanție - 24 luni	În conformitate cu broșura tehnică anexată	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Volcovschi Mihai În calitate de: administrator

Ofertantul: Almicom-Tech SRL Adresa: mun. Chișinău, Bd. Mircea cel Bătrîn 24/1