

I. Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1783529995312](#) din 9 iulie 2026 (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Instalații de climatizare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 42000 BTU							
1.1	Aparat de aer condiționat tip caseta, inverter, destinat montajului în plafon sustendat	ASC42-ASGE42-Bi3	Cehia	Sinclair	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; • Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 90 m ² și o capacitate de până la 80 de persoane; • Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 12,0 kW; • Capacitate nominală de încălzire: minimum 13,0 kW; • Alimentare	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; • Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 90 m ² și o capacitate de până la 80 de persoane; • Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 12,1 kW; • Capacitate nominală de	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					electrică: 380–415 V, 3 faze, 50 Hz (sau 220–240 V, dacă soluția tehnică permite atingerea parametrilor solicitați); • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; • Debit de aer: minimum 1.700 m³/h; • Nivel maxim de zgomot al Pagina 2 din 11 Nr d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Căti tatea Unitatea de măsură Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; • Clasa de eficiență energetică: o răcire: minimum A++; o încălzire: minimum A+; • Temperatură de funcționare: o răcire: minimum până la +46°C temperatura exterioară; o încălzire: minimum până la 15°C temperatura exterioară; • Funcții minime: o control automat al temperaturii; o dezumidificare; o temporizator; o telecomandă fără fir; o autodiagnoză; • Filtru de aer lavabil; • panou decorativ pentru unitatea casetă; • telecomandă + posibilitate control WIFI; • kit de montaj; • suporturi și elemente de fixare; • traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punerea în funcțiune și	încălzire: minimum 13,5 kW; • Alimentare electrică: 380–415 V, 3 faze, 50 Hz (sau 220–240 V, dacă soluția tehnică permite atingerea parametrilor solicitați); • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; • Debit de aer: minimum 1.700 m³/h; • Nivel maxim de zgomot al Pagina 2 din 11 Nr d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Căti tatea Unitatea de măsură Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; • Clasa de eficiență energetică: o răcire: minimum A++; o încălzire: minimum A+; • Temperatură de funcționare: o răcire: minimum până la +46°C temperatura exterioară; o încălzire: minimum până la 15°C temperatura exterioară; • Funcții minime: o control automat al temperaturii; o dezumidificare; o temporizator; o telecomandă fără fir; o autodiagnoză; • Filtru de aer lavabil; • panou decorativ pentru unitatea casetă; • telecomandă + posibilitate control WIFI; • kit de montaj; • suporturi și elemente de	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					reglajul instalației. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • garanție minimă: 36 luni; • livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.	<i>fixare; • traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • garanție minimă: 36 luni; • livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.</i> Garantie 5 ani	
LOT 2 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 24000 BTU							
2.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	KEYON SIH+SOH- 24BIK	Cehia	Sinclair	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 6,2 kW (aproximativ 24.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 55–70 m2 • Capacitate nominală de încălzire: minimum 6,5 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu	Specificații tehnice • Tip echipament: Aparat de aer condiționat de tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară • Tehnologie: compresor inverter • Capacitatea nominală de răcire: 6,2 kW (24.000 BTU/h); • Suprafața de climatizare: 55-70 m2 • Capacitatea nominală de încălzire: 6,5 kW; • Alimentare electrică: 220-240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 • Clasa de eficiență energetică: - răcire: A+;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					impact redus asupra mediului; - Clasa de eficiență energetică: - răcire: minimum A++; - încălzire: minimum A+; - Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 34 dB(A) în regim silențios; - Domeniu de funcționare: - răcire: până la minimum +43°C temperatură exterioară; - încălzire: până la minimum -15°C temperatură exterioară; - Funcții minime: - răcire; - încălzire; - dezumidificare; - ventilație; - mod automat; - temporizator (Timer); - dezghețare automată; - Conectivitate: modul Wi-Fi - Filtru de aer lavabil și reutilizabil; - Telecomandă fără fir inclusă. Accesorii incluse - unitate interioară; - unitate exterioară; - telecomandă;	- încălzire: A+++; - Nivel de zgomot al unității interioare: 49 dB(A) în regim silențios; - Domeniu de funcționare: - răcire: +43°C temperatura exterioară; - încălzire: -15°C temperatura exterioară; - Funcții: - răcire; - încălzire; - dezumidificare; - ventilație; - mod automat; - temporizator (Timer); - dezghețare automată; - Conectivitate: modul Wi-Fi - Filtru de aer lavabil și reutilizabil; - Telecomandă fără fir inclusă Accesorii incluse - unitate interioară; - unitate exterioară; - telecomandă; - kit de montaj; - console pentru unitatea exterioară; - traseu frigorific 4m/l, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					- kit de montaj; - console pentru unitatea exterioară; - traseu frigorific de minim 4ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; - punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate - produs nou, neutilizat; - conformitate CE; - livrare, montaj și punere în funcțiune incluse; - garanție minimă: 36 luni.	- punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Calitate produs - produs nou, neutilizat; - conformitate CE; - livrare, montaj și punere în funcțiune incluse; - garanție 5 ani	
LOT 3 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 12000 BTU							
3.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	SIH + SOH-12BIK2	Cehia	Sinclair	Specificații tehnice minime - Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; - Tehnologie: compresor Inverter; - Capacitate nominală de răcire: minimum 3,2 kW (aproximativ 12.000 BTU/h); - Suprafața recomandată de climatizare: minimum 25–35 m2 - Capacitate nominală de încălzire: minimum 3,4 kW; - Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz,	Specificații tehnice - Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; - Tehnologie: compresor Inverter; - Capacitate nominală de răcire: 3,2 kW (12.000 BTU/h); - Suprafața de climatizare: 25-35 m2 - Capacitatea nominală de încălzire: 3,4kW; - Alimentarea electrică: 220-240 V, 50 Hz, monofazat;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 35 dB(A) la treapta medie de funcționare; • Domeniu de funcționare: - o răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară; - o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o Wi-Fi - o Filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă fără fir;	• Agent frigorific: R32 • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: A+; - o încălzire: A+++; • Nivelul de zgomot al unității interioare: 35 dB(A) la treapta medie de funcționare; • Domeniu de funcționare: - răcire: -15°C ... +43°C temperatura exterioară; - încălzire: -15°C...+24°C temperatura exterioară; • Funcții: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o Wi-Fi; - o Filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă fără fir; • kit complet de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					- kit complet de montaj; - console pentru unitatea exterioară; - traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; - livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate - produs nou, neutilizat; - conformitate CE; - livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; - garanție minimă: 36 luni.	electrice, conform necesarului de instalare; - livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Calitate produs - produs nou, neutilizat; - conformitate CE; - livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; - garanție: 5 ani.	
LOT 4 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 9000 BTU							
4.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	SIH+SOH-09BIK2	Cehia	Sinclair	1. Specificații tehnice minime 2. Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; 3. Tehnologie: compresor Inverter; 4. Capacitate nominală de răcire: minimum 2,5 kW (aproximativ 9.000 BTU/h); 5. Suprafața recomandată de climatizare: minimum 15–25 m2 6. Capacitate nominală de încălzire: minimum	Specificații tehnice - Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; - Tehnologie: compresor Inverter; - Capacitatea nominală de răcire: 2,7 kW (9000 BTU/h); - Suprafața de climatizare: 15-25 m2 - Capacitatea nominală de încălzire: 2,8 kW;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					2,7 kW; 7. • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; 8. • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic cu impact redus asupra mediului; 9. • Clasa de eficiență energetică: 10. o răcire: minimum A++; 11. o încălzire: minimum A+; 12. • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 40 dB(A) la sarcină nominală; 13. • Domeniu de funcționare: 14. o răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară; 15. o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; 16. • Funcții minime: 17. o răcire; 18. o încălzire; 19. o dezumidificare; 20. o ventilație; 21. o autodiagnoză; 22. o WIFI 23. o Filtru de aer lavabil și reutilizabil; 24. Accesorii incluse 25. • unitate interioară; 26. • unitate exterioară;	• Alimentarea electrică: 220-240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32; • Clasa de eficiență energetică: o răcire: A+; o încălzire: A+++; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: 40 dB(A) la sarcina nominală; • Domeniu de funcționare: o răcire: -15°C ... +43°C temperatura exterioară; o încălzire: -15°C ... +24°C temperatura exterioară; • Funcții: o răcire; o încălzire; o dezumidificare; o ventilație; o autodiagnoză; o WIFI; o Filtru de aer lavabil și reutilizabil; • Accesorii incluse: o unitate interioară; o unitate exterioară;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					27. • telecomandă; 28. • kit complet de montaj; 29. • console pentru unitatea exterioară; 30. • traseu frigorific de min 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; 31. • livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. 32. Cerințe de calitate 33. • produs nou, neutilizat; 34. • conformitate CE; 35. • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; • garanție minimă: 36 luni.	37. o telecomandă; 38. o kit complet de montaj; 39. o console pentru unitatea exterioară; 40. o traseu frigorific de min 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; 41. o livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare Cerințe de calitate 42. produs nou, neutilizat; 43. conformitate CE; 44. livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; 45. garanție: 5 ani.	
	LOT 5 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 18000 BTU						
5.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	SIH+SOH-018BIK	Cehia	Sinclair	46. Specificații tehnice minime 47. • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip Split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; 48. • Tehnologie: compresor Inverter; 49. • Capacitate nominală de răcire: minimum 5,3 kW (aproximativ 18.000 BTU/h); 50. • Capacitate nominală de încălzire: minimum 5,5 kW;	Specificații tehnice: • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip Split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitatea nominală de răcire: 4,6 kW (aproximativ 18.000 BTU/h); • Capacitatea nominală de încălzire:	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					51. • Suprafața recomandată pentru climatizare: minimum 45–60 m²; 52. • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazată; 53. • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; 54. • Clasa minimă de eficiență energetică: 55. o răcire: A++; 56. o încălzire: A+; 57. • Nivel maxim al presiunii acustice a unității interioare: ≤ 45 dB(A) la sarcină nominală; 58. • Domeniu minim de funcționare: 59. o răcire: –15°C ... +43°C (temperatura exterioară); 60. o încălzire: –15°C ... +24°C (temperatura exterioară); 61. • Funcții minime: 62. o răcire; 63. o încălzire; 64. o dezumidificare; 65. o ventilație; 66. o autodiagnoză; 67. o conectivitate Wi-Fi; 68. o filtru de aer lavabil și reutilizabil. 69. Accesorii incluse 70. Echipamentul va fi livrat complet și va include	5,2 kW; • Suprafața pentru climatizare: 35-50 m²; • Alimentare electrică: 220-240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32; • Clasa de eficineță energetică: o răcire: A+; o încălzire: A+++; • Nivel maxim al presiunii acustice a unității interioare: 41 dB(A) la sarcina nominală; • Domeniu de funcționare: o răcire: –15°C ... +43°C (temperatura exterioară); o încălzire: –15°C ... +24°C (temperatura exterioară); o răcire; o încălzire; o dezumidificare; o ventilație; o autodiagnoză; o conectivitate Wi-Fi; o filtru de aer lavabil și reutilizabil.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					cel puțin: 71. • unitate interioară; 72. • unitate exterioară; 73. • telecomandă; 74. • kit complet de montaj; 75. • console pentru fixarea unității exterioare; 76. • traseu frigorific de minimum 3 m, conductă pentru evacuarea condensului și cablurile electrice necesare instalării; 77. • livrarea, montajul, punerea în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. 78. Cerințe de calitate 79. • produs nou, neutilizat; 80. • conformitate cu cerințele aplicabile și marcaj CE; 81. • livrarea, montajul și punerea în funcțiune incluse în prețul oferat; • garanție minimă: 36 luni.	92. Accesorii incluse 93. Echipamentul va fi livrat complet și va include cel puțin: 94. • unitate interioară; 95. • unitate exterioară; 96. • telecomandă; 97. • kit complet de montaj; 98. • console pentru fixarea unității exterioare; 99. • traseu frigorific de minimum 3 m, conductă pentru evacuarea condensului și cablurile electrice necesare instalării; • livrarea, montajul, punerea în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate cu cerințele aplicabile și marcaj CE; • livrarea, montajul și punerea în funcțiune incluse în preț; • garanție: 5 ani.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Russu Stella În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL DINA COCIUG Adresa: or.Chișinău, str.M. Manole 9D