

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710405015027
Obiectul achiziției: Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 8						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	KRAFT L 200 kw	Ucraina	Kronas	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; puterea termică nominală a cazanului minim – 200 kW (alimentarea fiind cu cărbune AM 13-25 mm); suprafața de încălzire minim – 1800 m ² ; eficiența (randamentul) minim – 80 %; presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,4 MPa; conectare la rețeaua sistemului de încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 65 mm (2 ½"); echipat cu ventilator pentru o aprindere mai ușoară și rapidă a combustibilului solid; cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; puterea termică nominală a cazanului minim – 200 kW (alimentarea fiind cu cărbune AM 13-25 mm); suprafața de încălzire minim – 1800 m ² ; eficiența (randamentul) minim – 80 %; presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,25 MPa; Presiune de testare 0.4 MPa ;conectare la rețeaua sistemului de încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 80 mm (Reductie 80x65) ; echipat cu ventilator pentru o aprindere mai ușoară și rapidă	

					a combustibilului solid; cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele Mereacre Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710405015027
Obiectul achiziției: Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discoun %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 8							30 noiembrie 2024	MD44TR PBAA31 4110D00 792AC	
39715000-7	Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	bucată	1	89366.07	107239.28	89366.07	107239.28			
TOTAL					107239.28					

Semnat: _____ Numele, Prenumele Mereacre Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a