

10 iunie anul 2024

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Obiectul: ” Montarea panourilor fotovoltaice cu puterea nominală de 200 kW pe acoperișul Blocului G” aplatat pe adresa bd. Iuri Gagarin 10, mun. Chișinău

Beneficiar: „VIBROPRIBOR” SRL

Executor: „STANDARD-BYTE” SRL

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
INSTALAȚIEI ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE**

SISTEME:

Stația fotovoltaica cu puterea nominală de 200 kW.

2024

10 iunie anul 2024

PROTOCOL DE CONTROL

Obiectul: " Montarea panourilor fotovoltaice cu puterea nominală de 200 kW pe acoperișul Blocului G" aplatat pe adresa bd. Iuri Gagarin 10, mun. Chișinău


Reprezentantul Beneficiarului

Administrator „VIBROPRIBOR” SRL CULIDOBRI Alexandru

Reprezentanții Executorului

Admistrator "Standard Byte" SRL Balan Cristian

Director Depatament electric "STANDARRD-BYTE" SRL PRICOP



No crt	Lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1 Lucrari de montare			
1.1 Tablou de distributie TGD-1			
1	Montare contor pe 2 directii prin transformator de curent	buc	1,00
2	Montarea invertor trifazat	buc	2,00
3	Aplicarea inscriptiilor	buc	2,00
1.2 Panou de distributie cu 48 de module IP-31			
4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, - Panou de distributie cu 48 de module IP-31	buc	2,00
5	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	50,00
6	Dispozitiv - sigurante fuzibile	buc	100,00
7	Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE	buc	50,00

8	Descarcator OPS1 B/4 4 poli	buc	2,00
9	Aplicarea inscriptiilor	buc	2,00
1.3 Echipament fotovoltaic			
14	Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30	buc	348,00
15	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice	buc	348,00
1.4 Cabluri			
17	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	m	3160,00
19	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4	fire	174,00
1.5 Jgheaburi metalice			
20	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	m	160,00
TOTAL Lucrari de montare, MDL			
2. Materiale			
1	Invertor GROWATT MAX 100KTL3-X LV 158 A	buc	2,00
2	Contor ZMG410 CR 3X240/415V5-10A	buc	1,00
3	Cutie pentru automate IEK KMPn-48 550 x 326 x 140 mm IP66	buc	2,00
4	Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC	buc	50,00
5	Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V	buc	100,00
6	Descarcator OPS1 B/4 4 poli	buc	2,00
7	Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE	buc	50,00
8	Panou fotovoltaic monocristalin 575W JINKO-N-TYPE	buc	348,00
9	Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2	m.l.	3060,00

10	Conductor PV3, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 g/v	m.l.	200,00
11	Profil din aluminiu STANDARTALUMINIUM S-Armor 40 (4.6m)	buc	232,00
14	Clemă Capăt STANDARTALUMINIUM GrandPro30	buc	150,00
15	Clemă mijloc STANDARTALUMINIUM GrandPro30	buc	450,00
16	Conector pentru profil STANDARTALUMINIUM S-Guard 40	buc	232,00
	Surub dublu filetat M10 300mm K-17-300	buc	1160,00
17	Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 100x100x3000 mm	m.l.	160,00
18	Banda de cupru 30x3 mm	m	8,00

Reprezentantul Beneficiarului

Administrator „VIBROPRIBOR” SRL CULIDOBRI Alexandru



Reprezentanții Executorului

Administrator "Standard Byte" SRL Balan Cristian

[Signature]

Director Departament electric "STANDARD-BYTE" SRL PRICOP Iurii



Obiectul: " Montarea panourilor fotovoltaice cu puterea nominală de 200 kW pe acoperișul Blocului G" aplatat pe adresa bd. Iuri Gagarin 10, mun. Chișinău

Beneficiar: "VIVROPRIBOR" SRL

Companie de instalare: "STANDARD-BYTE" SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

de la 10.06.2024

1. Motiv: prezentarea sistemului de punere în funcțiune:
 - a) Stația fotovoltaică cu puterea nominală de 200kW
 - b) Lucrările de instalare și punere în funcțiune au fost realizate în conformitate cu actul de inspecție, proiecte: documentație tehnică a producătorului de instalații fotovoltaice și documente de reglementare care operează pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Abateri de la actele de inspecție și proiect: nesemnificative.
3. Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiar: "VIVROPRIBOR" SRL reprezentată de:

Administrator „VIBROPRIBOR” SRL CULIDOBRI Alexandru



Compania responsabilă de punerea în funcțiune și predare : "STANDARD-BYTE" SRL reprezentată de :

Director Departament electric "STANDARD-BYTE" SRL PRICOP Iurii

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to PRICOP Iurii.

Comisia : "VIVROPRIBOR" SRL

A efectuat inspecția pentru a determina funcționarea sistemelor : "Instalații fotovoltaice",

1. S-a stabilit că sistemul de mai sus este operațional și gata de funcționare
2. Au asigurat funcționarea neîntreruptă a echipamentelor în moduri de proiectare și reglementare în perioada de testare competă cu rezultat pozitiv.

Pe baza datelor primite, comisia consideră:

1. Lucrări de instalare efectuate cu calificativul: bun;
2. Lucrări de punere în funcțiune efectuate cu calificativul: bun;
3. Observațiile comisiei de recepție finală: nu sunt.

A se primi în funcțiune sistemele prezentate cu lista de echipament pentru predarea :Stația fotovoltaica
cu puterea nominală de 200 kW.

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului

Administrator „VIBROPRIBOR” SRL CULIDOBRI Alexandru

Reprezentantul Executorului

Admistrator ”Standard Byte” SRL Balan Cristian

Director Depatament electric” STANDARRD-BYTE” SRL

