

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1764835411951** din **04.12.2025**

Obiectul achiziției: **Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii, conform anexei nr.4 la Caietul de sarcini: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. 2. Controlul și reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare). 3. Controlul și reglarea presiunii în rețeaua de stimulare și în baloanele cu substanță de stingere. 4. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică. 5. Controlul cantității substanței de stingere. 6. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar. 7. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>

				lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 8. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 9. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 10. intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență. Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. 4. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile.		
--	--	--	--	---	--	--

				5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Papanaga Vladislav

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Arscom SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. N. Zelinski 34/2 ap. 8