

DESCRIEREA OFERTEI

lucrări de Extinderea sistemului de iluminare stradală(etapă finală) în c. Firladeni r-nul Causeni

Oferta contine si intocmirea urmatoarelor documente necesare pentru admiterea in exploatare conform normelor in vigoare:

1. Executarea proiectului și coordonarea acestuia cu toate organizatiile cointerestate.
2. Întocmirea proceselor verbale în urma măsurărilor de laborator.
3. Întocmirea documentelor de admitere în exploatare (declarația executantului, schema electrică monofilară, actele privind lucrările latente, actele de predare – primire a lucrarilor, ...).

Parametrii corpurilor de iluminat de tip LED PL-SLG 30CW 30W 6500K

- Gradul de protecție a componentei optice IP65
- Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP65
- Puterea nominală – 30 W
- Rezistența la impact a întregului aparat de iluminat – IK09
- Carcasa realizată din aluminiu, turnată sub presiune înaltă și cu funcția de radiator pasiv pentru LED
- Durata de viață – 50000 ore
- Randamentul corpului de iluminat – 80%
- Protecția împotriva electrocutării – clasa I
- Echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare 6500K
- Protecția de descărcări atmosferice - 4 kV
- Garanție de la producător – 3 ani.

Parametrii brațe și coliere de prindere a corpurilor de iluminat stradal

- Material: țevă de oțel vopsită, având diametru 45mm
- Unghiul de inclinare: se regleaza 10-50 grade față de planul orizontal.

Echipamentele de evidență noi montate:

- Echipamentele de evindențe pentru locurile de consum noi se vor executa conform normelor în vigoare prin întocmirea documentelor de admitere în exploatare și transmise Beneficiarului după primirea în exploatare de către furnizor.

Termenul de valabilitate a ofertelor – 60 zile.

Termenul de executare a lucrărilor – 40 zile.

Perioada de garantie – 3 ani.