

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010284-22

Data emiterii: 28 martie 2022

Valabil până la: 27 martie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale pentru finisarea construcțiilor, marca comercială "BAUMIT".
A se vedea anexa 4 poziții, fabricare în baza fișelor tehnice.

Codul NCM

3214

3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 ind (2-6, 7, 9); RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "BAUMIT ROMÂNIA COM" SRL, B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A,
sector 6, București, România.

Codul țării

RO

FABRICA BOLINTIN DEAL bd. Republicii nr. 1F, Com. Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu, România.
FABRICA BUCUREȘTI bd. Iuliu Maniu nr. 598, sector 6, București, România.

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

43146014


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 67 din 25.03.2022 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 225 din 10.01.2022 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Aviz sanitar Nr. P-12870/2022 din 02.02.2022 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028; Rapoarte de încercări Nr. 106/5 și 106/6 din 11.03.2022 eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare.

Seria A № 011090



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă


Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010284-22 din:

28 martie 2022

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Denumire	Volum/ masa
1	Amorse și grunduri	Baumit Divina Primer - Grund pentru vopsea interior Baumit PremiumPrimer - Grund premium Baumit UniPrimer - Grund universal Baumit FillPrimer - Grund pentru umflarea fisurilor Baumit SperrGrund - Grund bariera Baumit MultiPrimer - Grund de impregnare și întărirea suportului Baumit SanovaPrimer - Întăritor de tencuială Baumit Grund - Amorsă universală Baumit SuperPrimer	9 l 5/20 kg 5/20 kg 25 kg 14 l 10 l 10 l 5/25 kg 5/20 kg
2	Tencuieli decorative	Granopor Top SilikatTop SilikonTop Duo Top StellaporTop MosaikTop CreativTop NanoporTop StarTop PuraTop Baumit FinoFinish Superior Baumit FinoFinish Expert	25 kg
3	Vopsele dispersive în apă, de exterior	Baumit Nanopor Color - Vopsea cu efect de autocurățare Baumit StarColor - Vopsea siliconică Baumit PuraColor - Vopsea acrilică Baumit SilikonColor - Vopsea siliconică Baumit SilikatColor - Vopsea silicatică Baumit GranoporColor - Vopsea acrilică Baumit EdelPutzColor - Vopsea colorată pentru fațade Baumit SanovaColor - Vopsea Sanova	5/14 l
4	Vopsele dispersive în apă, lavabile, de interior	Baumit Divina Latex - Vopsea latex Baumit Divina Professionell - Vopsea superioară albă Baumit Divina Color - Kode 6,7,8,9 - Vopsea superioară colorată Baumit Divina ECO - Vopsea albă Baumit Divina Classic - Vopsea lavabilă albă	5/14 l

Seria A № 001567



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ANEXA 1


LA CERTIFICATUL DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CV-110-2022

Nr.	Denumirea completă
1.	StarContact White – Adeziv alb și masa de șpaclu pentru plăci termoizolante
2.	Open Contact - Adeziv și masa de șpaclu pentru plăci termoizolante
3.	ProContact - Adeziv și masa de șpaclu pentru plăci termoizolante
4.	SupraFix – Adeziv polistiren-suporturi lemnoase
5.	NivoFix - Adeziv polistiren-suporturi denivelate
6.	DuoContact - Adeziv și masa de șpaclu pentru plăci termoizolante

Anexa este eliberată la 28.03.2022 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Director General

Ion PUHA



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-110-2022

Pentru:
**ADEZIVI ŞI MASE DE ŞPACLU PENTRU PLĂCI
TERMOIZOLANTE,**
marca comercială BAUMIT, a se vedea Anexa 1.


Produs de:
BAUMIT ROMÂNIA COM SRL,
România, Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6.
Loc de producţie:
FABRICA BOLINTIN DEAL bd. Republicii nr. 1F, Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu, România.
FABRICA BUCUREŞTI bd. Iuliu Maniu nr. 598, sector 6. Bucureşti, România.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care asigură îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie, a evaluat rapoartele privind încercările de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie.


Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului:

ETA 16/0911, 15/0431; 15/0460, 09/0256; ATN;
Specificaţii de produs

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 28.03.2022 şi va rămâne valabil până la data de 27.03.2027, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-235-2022

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Baumacol Basic, Baumacol ProPlus, Baumacol FlexUni, Baumacol FlexTop,
Baumacol FlexTop Speed, Baumacol Bianco, Baumacol FlexMarmor.

Produs de:

BAUMIT ROMÂNIA COM SRL,
România, București, bd. Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6.

Loc de producție:

FABRICA BOLINTIN DEAL bd. Republicii nr. 1F, Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu, România.

FABRICA BUCUREȘTI bd. Iuliu Maniu nr. 598, sector 6. București, România.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control
al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea
cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială
a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor
privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 28.03.2022 și va rămâne valabil până la data de 27.03.2027,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

N° 001-022022-MD

Produsul: Întrerupătoare automate cu protecție la supracurenți:
- numărul de poli 1, 2, 3, 4
- curentul nominal: 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32;
40; 50; 63 A
- caracteristica de acționare a declanșatorului electromagnetic B, C, D

Model/Tip: BA47-29

Marca comercială: IEK

Numele și adresa producătorului: ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD.
NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Reprezentantul autorizat pe teritoriul Republicii Moldova: Societatea cu Răspundere Limitată "IEK TRADE", Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău, str. Maria Drăgan 21

Declarăm, că produsele înregistrate marca IEK, cu condiția că sunt instalate corect, deservite și utilizate în mod corespunzător în conformitate cu scopul lor, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile, instrucțiunile furnizorului, respectă cerințele următoarelor reglementări tehnice și standarde:

Reglementarea tehnică „*Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune*” (HG Nr. 745 din 26.10.2015).

SM SR EN 60898-1:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A1:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A11:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A13:2015
SM EN 60898-1:2003/AC:2016

Declarația este întocmită în baza:

Procesul de testări și încercări de laborator № K2020/01/141-01, K2020/01/141-02, K2020/01/141-03, emise de Laboratorul de testare al Instituției bugetare federale „Centrul regional de stat pentru standardizare, metrologie și testare din orașul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad”, certificat de acreditare nr. RA.RU.21AГ86

Societatea cu Răspundere Limitată
"IEK TRADE" 24.02.2022
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău
str. Maria Drăgan, 21
(locul și data emiterii)

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Roșcovan E.
Director
(Nume Prenume, funcția)
(semnătura)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE
Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 408-23

Data eliberării: 19 ianuarie 2023

Valabil pînă la: 18 ianuarie 2024

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cabluri de forță cu izolație și manta din PVC ignifuge, pentru tensiuni 0,66 și 1 kV
cu frecvență de 50 Hz de mărci: АББГ, АББГ нг, АПвБ6Шп, АББ6Шв,
NYM-J (BBГ нг), NA2XS(F)2Y(АПвЭГП) pentru tensiuni — 6/10 кВ.

Codul NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 12/459 din 11.01.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM IEC 60502-1+A1:2019 - Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) pînă la 30 kV ($U_m = 36$ kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) și 3 kV ($U_m = 3,6$ kV).

SM CEI 60502-2:2016 Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) pînă la 30 kV ($U_m = 36$ kV). Partea 2: Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) pînă la 30 kV ($U_m = 36$ kV)

SM IEC 60331-21:2016 Încercări pentru cabluri electrice în condiții de incendiu. Integritatea circuitului. Partea 21: Proceduri și cerințe. Cabluri de tensiune nominală pînă la și inclusiv 0,6/1,0 kV (analog satandartului Fire și cabluri izolate. Cerințe de securitate la incendiu și metode de încercare).

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE

PRODUCĂTOR

ПАО „Завод Южкабель”, Украина, 61099, г.Харьков, ул. Автогенная 7

Codul țării
UA

SOLICITANT

“CEGOLTAR” SRL, PM, or. Chișinău, str. Nufărilor 25

Codul CUI/RO
38180588

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatul de conformitate Ucrainei № UA.PS.000192-21 de la 26.01.2021 pînă la 21.01.2024, eliberat de TOB „Орган по сертификации ПромСтандарт”, 4900069032, г. Днепро, ул. Староказачья 56.

Actul de identificare № 275-023 din 16.01.2023

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

D.ș.t.

l.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat de conformitate se păstrează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”



ПРИЛОЖЕНИЕ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Лист 1 Листов 1

к сертификату MTE
№ CSET MTE 26 11A 746-19
от 28 октября 2019

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата MTE

№	Код NM MD	Наименование	Показатели
	8544 49 200	Кабели связи парной скрутки (витая пара), серий LC1, LC2, LC3, BC1, BCC1, BC3: LAN-Кабель категории 6A и 7 S FTP 4, LC1, LC2, LC3, LC3-C5E04379, BC1 LAN-Кабель категории 6 U/UTP и F UTP 4, серии LC1 LAN-Кабель категории 5 E U/UTP и F UTP 2, серии LC1 LAN-Кабель категории 5 E U/UTP и F UTP 4, серии LC1 LAN-Кабель многопарный категории 5 E U/UTP и F UTP, серии LC1 LAN-Кабель категории 5 E и 6 U/UTP 4, серии LC1, LC2 LAN-Кабель витая пара категории 6 U/UTP и F UTP 4,(OUTDOOR) серии LC3 LAN-Кабель витая пара категории 5 E U/UTP и F UTP 2,(OUTDOOR) серии LC3 LAN-Кабель витая пара категории 5 E U/UTP и F UTP 4,(OUTDOOR) серии LC3 LAN-Кабель со стальным тросом категории 5 E U/UTP и F UTP 4,(OUTDOOR) серии LC3 LAN Кабель - категории 5 E U/UTP и F UTP 10,25,50,100 (OUTDOOR) серии LC3 LAN-Кабель категории 5 E U/UTP и F UTP 4, с кабелем управления серии LC3-C5E04-379 витая пара тип ШПД категории 5 E U/UTP и F/UTP серии BC1 Патч-корды PC, PT категорий 5E, 6, 6A Оптические шнуры многомодовые MM, одномодовые SM, товарного знака ITK	<u>Безопасности</u> <u>SM SR EN 60332-1-1:2010</u> , <u>SM SR EN 60332-3-22:2012</u> <u>SM SR EN 50117-2-2:2011</u> , <u>SM ISO/CEI 11801:2014</u> , <u>SM</u> <u>SR EN 50117-1:2010/A2:2015</u>

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Д.т.н.
м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"


OCPr-044
LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA
Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA
21
CPR_05_REA
000001
SM SR EN 197-1:2014
Ciment Portland cu calcar
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC)
Prepararea betonului, mortarului, pasteii si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_05__REA

Versiunea 3

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pasteii si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000001.**

6. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanta declarata	Standard tehnic armonizat
Componente si compozitie (% de masa) :		SM SR EN 197-1:2014
- Clincher (K)	65÷79	
- Calcar (LL)	21÷35	
- Componente auxiliare minore	0÷5	
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)	20.5	
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)	42	
Timp de priza inițial (min)	125 -175	
Consistența normală a pasteii de ciment (%)	23.5 - 27.5	
Stabilitate (mm)	Max 1,5	
Continut de sulfat sub forma de SO ₃ (%)	Max 2.1	
Continut de cloruri (%)	Max.0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase (%):	Max.0.0002	
- Continut de crom hexavalent		

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:


-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. de catre:

Director Uzina
Sergiu Bobu


Manager Calitate
Evgheni Ignatenco
 La: 16.06.2021

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 2012/01-2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **BARE DE LA 8 MM LA 32 MM ȘI COLACI DE LA 8 MM LA 12 MM**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,
ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B se utilizează ca armătură de rezistență, la elemente din beton armat și beton precomprimat. Armăturile/carcasele de armătură B500B pot fi utilizate la urmarea elementelor structurale din beton armat și ca armătură pasivă la elementele de beton precomprimat, la construcții de toate categoriile (civile, de producție, căi de comunicație, hidroenergetice, etc.).
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului
PRODUCĂTOR: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova
Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
TITULAR EVALUAREA TEHNICĂ: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova, Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (După caz): -
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
EVALUAREA TEHNICĂ NR. 01/01-046:2020
7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Documentul normativ de referință	Prevederile normative	Rezultate medii obținute									
				Bare						Colaci			
ARMĂTURĂ tip B500B				Ø 8	Ø 14	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
Limita de curgere, $R_{p0.2}$	SM EN ISO 15630-1:2019	ET 01/01-046:2020	$\geq 500 \text{ MPa}$	584	585	585	588	531	540	592	583	577	
Rezistența la rupere la tracțiune, R_m	SM EN ISO 15630-1:2019		-	671	702	697	702	654	660	697	705	713	
Raport $R_m/R_{p0.2}$	SM EN ISO 15630-1:2019		min. 1,08	1,15	1,20	1,19	1,19	1,23	1,22	1,18	1,21	1,24	
Alungirea totală procentuală la forța max., A_{gt}	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 5,0 \%$	8,2	7,8	7,9	16,0	9,0	8,1	8,6	7,4	8,0	
Alungirea procentuală la rupere, A_r	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 10 \%$	23,5	24,2	23,0	21,2	18,1	17,8	25,2	21,0	24,2	
Rezistența la înăbușire	SM EN ISO 15630-1:2019		fără fisuri	fără fisuri									
Clasa de reacție la foc	-		Declarat A1	A1									

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările
JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR TEHNIC JSC MOLDOVA STEEL WORKS, O.L. Kucherenko

RYBNITSA, 01.01.2020



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-016-2021

**Mortare pentru tencuire și gletuire, pe bază de ciment,
SV-75 (alb, gri), COROED-20, CȘM-50, FASAD (alb, gri), OTKOS, OPTIM**
Utilizare: Lucrări exterioare și interioare, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter

FOP BURNOS ALEKSANDR 15150, Ukraine,
Chernihiv region, Gorodnyansky region, willage
Tupichev, str. Luhova, 82

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ
СЕРТИФІКАТ

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

№ 13/06-6016/EB-129693

3. Імпортёр та його адреса

Declared name and address of consignee

SC «STILHOL» SRL MD-2059, Republic of
Moldova, city Chisinau, Varnitsa street, 16

4. До організації карантину і захисту рослин

Republic of Moldova (країна-імпортер)

Plant Protection

Organization(s) of Republic of Moldova (country of import)

5. Місце походження

Place of origin

Ukraine Zhytomyr region

6. Пункт ввезення

Declared point of entry

Mohyliv-Podilskyi - Otach

7. Спосіб транспортування

Declared means of conveyance

by truck - AB0765KE/AB8769XF

УКРАЇНА
UKRAINE



Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

State Service of Ukraine on Food Safety
and Consumer Protection

8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання,
ботанічна назва рослини

Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
Pine sawn timber Pinus sylvestris L. (4407)

9. Кількість

Declared quantity

30,687 m3

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або
пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є
карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи
регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to
appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to
conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація NO
Additional declaration

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment

12. Обробка

Treatment

NO

13. Хімічна

(діюча речовина)

Chemical

(active ingredient)

NO

14. Експозиція та
температура

Duration

and temperature

NO

15. Концентрація/доза

Concentration/dose

NO

17. Додаткова інформація

Additional information

NO

18. Місце оформлення

Place of issue

Ukraine, Zhytomyr region, Korostenskyi
district, Olevsk city

Date 13 June 2023

Прізвище державного
фітосанітарного інспектора

Name of state phytosanitary inspector

Trots Viktor

Підпис державного

фітосанітарного інспектора

Signature of state phytosanitary inspector

МП

Stamp

06 016

UKRAINE

ПК - 2014/01, 2014/01, 2014/01, 2014/01

Серія ЧН



№ 938869

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пилломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) ФІЛІЯ "ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Україна, 11002, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Олевськ, вул. Пушкіна, будинок 18
Код: 44943123

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

скруглі лісоматеріали	Сосна (PINS)	C, D	D2a (20-24)x600 см	18,925 м3	4403 21 10 00
скруглі лісоматеріали	Сосна (PINS)	C	D2b (25-29)x600 см	24,107 м3	4403 21 10 00
скруглі лісоматеріали	Сосна (PINS)	C	D3a (30-34)x600 см	10,157 м3	4403 21 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ідентифікаційний номер для фізичних осіб (за наявності))
ФОП БУРНОС ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Україна, 15150, Чернігівська обл., Городнянський р-н, село Тупичів(з), вул.Лугова, будинок 82
Код: 3045702996


4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТНН-ліс	ЮЖЖ №830408	17.05.2023
ТНН-ліс	ЮЖЖ №830397	12.05.2023
ТНН-ліс	ЮЖЖ №830134	25.02.2023
ТНН-ліс	ЮЖЖ №830270	31.03.2023

(див. продовження на звороті)

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пилломатеріали обрізні	сосна	1,2,3	30-60 x 100-200 x 6000 мм	28,539 м3	4407 11 90 00
Пилломатеріали обрізні	сосна	1,2,3	30 x 50 x 6000 мм	2,178 м3	4407 11 90 00



Видав

Курись Н.І.

Отримав

Бурнос О.Л.



ACT
AKT

Seria ACF nr. 0474379 din "14" 06 2023
№ от
privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Leonteac V. inspector superior PIF Criva-Mamaliga

(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, должность и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion AB0765KE/AB8769XF

Cherestea

(denumirea producției, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³)/количество (кг, мест, шт, м², м³) 30,687 m3

Destinate/предназначенная Import din Ucraina

(exportului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Produsă/произведенная Ucraina

(denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - место производства - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

Depozitată/хранящаяся SRL Stilhol Chișinau str. Varnita 16 A

(adresa depozitului/adresă складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ № 899 20

№ декларации о личной ответственности о намерении импорта

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта) 13/06-6016/EB-129693

Detinatorul/exportatorul/importatorul, arendatorul/наименование экспортера/импортера, арендатора
ROP-BURNOS ALEKSANDR

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele/Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес
каждого из них Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля
Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la 17.06.2023

Действителен до

Șofer Maiba Oleh

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/

Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза)

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
Инспектор по фитосанитарному карантину



Leonteac V.

(semnătura - подпись)

L.Ș./М.П.

Reprezentant
Представитель

✓ (semnătura - подпись)

L.Ș./М.П.

"14" 06 2023 de prestare a serviciilor Nr.-899
ACT
Ridicarea facturii

Prin prezentul act se confirmă că, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cod
fiscal 1013601000082, cu sediul în MD 2004, Mun. Chișinău, str. Kogălniceanu, 63,
reprezentată de Leonteac V. PIF Criva-Mamaliga numit în continuare Prestator, care
pe de o parte, a prestat servicii de control fitosanitar,
iar SRL Stilhol

cod fiscal 1004600027222
cu sediul Chisinau str Varnita 16

reprezentat de Maiba Oleh numit în continuare
Beneficiar, pe de altă parte, a beneficiat de aceste servicii, și anume:

Cod serv,	Descrierea serviciilor	Volumul serviciilor prestate,	Pret unitar	Suma, (lei)
248, 249, 250	Expertiza la import a mărfurilor supuse supravegherii de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pentru un lot	30,687m3		
262	Controlul documentar			
263,264,265	Controlul identității		50	
266,267,268	Controlul fizic		130	
251	Prelevarea probelor pentru examen de laborator		250	

Total fără TVA
Suma în litere
Prestator



sute treizece

lei

X

X 430

Beneficiar

CERTIFICAT

DE CONSTANTĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

• Numărul: CPP-098-2021 •

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Materiale hidroizolatoare pentru cladiri si structuri

Straturi de bază pentru acoperișuri discrete:

- Căptușeală ANDEREP NEXT SELF, lungime 25m
- Căptușeală ANDEREP NEXT FIX, lungime 30m

Produse de: **ООО «Завод ТехноФлекс», filiala Voskresensk
str. Promploșciadka, 5 V, or. Voskresensk, reg. Moskova, Rusia**

Loc de producție: **str. Promploșciadka, 5 V, or. Voskresensk, reg. Moskova, Rusia**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării controlului producției în fabrică și verificarea constanței performanței descrise în fișele de produs și descrise în anexa ZA a standardului armonizat:

SM EN 13859-1:2010

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardelor de produs și a standardului ar în conformitate cu sistemul 1.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 28.12.2021 și va rămâne valabil până la data de 27.12.2026, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică conform standardului armonizat nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General
Ion PUHA**

Contract Nr: 428 Data: 02.12.2020 Specificatie: 3 Ordin: 3042800301	73 MM3	Mijloc de transport Numar de vehicul: BPM 537/S 190 SJ
Produsator: JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova Nomenclatorul marfurilor: 721420000	Cumparator: BPM-TRADE SRL Tara de destinatie: MOLDOVA REPUBLIC OF	

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50470

This certificate complies with requirements of EN 10204, Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard ET 01/01-046.2020	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						Numar de legaturi	Greutatea MT
Nr	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm		
1	22100118		B500B	8	6000 (+/-100)	8	23.826
						8	23.826

Compozitie Chimica - %						
Nr	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	39	5	47	8	.351

Proprietati mecanice								
Nr	Rezistenta la rupere la tractie, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indolre/ dezoire,
1	572	581	9.0	0.392	1.16	0.058	24.5	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea		Semnatura: controller departament de control tehnic Terloickia E. P. 16.02.2021
----------	--	--

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 2012/01-2021


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500B**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **BARE DE LA 8 MM LA 32 MM ȘI COLACI DE LA 8 MM LA 12 MM**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,
ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B se utilizează ca armătură de rezistență, la elemente din beton armat și beton precomprimat. Armăturile/carcasele de armătură B500B pot fi utilizate la armarea elementelor structurale din beton armat și ca armătură pasivă la elementele de beton precomprimat, la construcții de toate categoriile (civile, de producție, edi de comunicație, hidroelectrice, etc.).
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului
PRODUCĂTOR: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova
 Tel: +373 555 77828, Fax: +373 555 77607.
TITULAR EVALUAREA TEHNICĂ: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova, Tel: +373 555 77828, Fax: +373 555 77607.
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (După caz): -
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
EVALUAREA TEHNICĂ NR. 01/01-046:2020
7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Documentul normativ de referință	Prevederile normative	Rezultate medii obținute									
				Bare						Colaci			
ARMĂTURĂ tip B500B				Ø 8	Ø 14	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
Limita de curgere, $R_{p0.2}$	SM EN ISO 15630-1:2019	ET 01/01-046:2020	$\geq 500 \text{ MPa}$	584	585	585	588	531	540	592	583	577	
Rezistența la rupere la tracțiune, R_m	SM EN ISO 15630-1:2019			671	702	697	702	654	660	697	705	713	
Raport $R_m / R_{p0.2}$	SM EN ISO 15630-1:2019		min. 1,08	1,15	1,20	1,19	1,19	1,23	1,22	1,18	1,21	1,24	
Alungirea totală procentuală la forța max., A_{gt}	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 5,0 \%$	8,2	7,8	7,9	10,0	9,0	8,1	8,6	7,4	8,0	
Alungirea procentuală la rupere, A_r	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 10 \%$	23,5	24,2	23,0	21,2	18,1	17,8	25,2	21,0	24,2	
Rezistența la îndoire	SM EN ISO 15630-1:2019		fără fisuri	fără fisuri									
Clasa de reacție la foc			Declarat A1	A1									

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările
JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR TEHNIC JSC MOLDOVA STEEL WORKS O.L. Kucherenko
 RYBNITSA, 01.12.2020





DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 2012/01-2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **DARE DE LA 8 MM LA 32 MM ȘI COLACI DE LA 8 MM LA 12 MM**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,
ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B se utilizează ca armătură de rezistență, la elemente din beton armat și beton precomprimat. Armăturile/carcusele de armătură B500B pot fi utilizate la armarea elementelor structurale din beton armat și ca armătură pasivă la elementele de beton precomprimat, la construcții de toate categoriile (civile, de producție, căi de comunicație, hidrotehnice, etc.).
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului
PRODUCĂTOR: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova
 Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
TITULAR EVALUAREA TEHNICĂ: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova, Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (După caz): -
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
EVALUAREA TEHNICĂ NR. 01/01-046:2020
7. Performanța produselor:


Caracteristici	Standardul de încercări	Documentul normativ de referință	Prevederile normative	Rezultate medii obținute								
				Bare						Colaci		
				Ø 8	Ø 14	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 8	Ø 10	Ø 12
ARMĂTURĂ tip B500B												
Limita de cingere, $R_{p0.2}$	SM EN ISO 15630-1:2019	ET 01/01-046:2020	$\geq 500 \text{ MPa}$	584	585	585	588	531	540	592	583	577
Rezistența la rupere la tracțiune, R_m	SM EN ISO 15630-1:2019		-	671	702	697	702	654	660	697	705	713
Raport $R_{p0.2}/R_m$	SM EN ISO 15630-1:2019		min. 1,08	1,15	1,20	1,19	1,19	1,23	1,22	1,18	1,21	1,24
Alungirea totală procentuală la rupere	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 5,0 \%$	8,2	7,8	7,9	10,0	9,0	8,1	8,6	7,4	8,0
Alungirea procentuală la rupere, A_g	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 10 \%$	23,5	24,2	23,0	21,2	18,1	17,8	25,2	21,0	24,2
Rezistența la îndoire dezdolire	SM EN ISO 15630-1:2019		fără fisuri	fără fisuri								
Clasa de reacție la foc			Declarat A1	A1								

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR TEHNIC JSC MOLDOVA STEEL WORKS, O.L. Kucherenko

RYBNITSA, 01.12.2020



Contract Nr: 428
Data: 02.12.2020
Specificatie: 3
Ordin: 3042800301



Mijloc de transport
Numar
de vehicul: BPM 521/I 903 LG

Produsor:
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"
1 Industrialnaya str. Rymnik, Moldova
Nomenclatorul marfurilor:
72142000

Cumparator:
BPM-TRADE SRL
Tara de destinatie:
MOLDOVA REPUBLIC OF

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50577

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare

Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD

Nr	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Standard	
						ET 01/01-046:2020	Greutatea MT
1	22100522		B500B	12	6000 (+/-100)	2	6.388
2	22100523		B500B	12	6000 (+/-100)	6	17.398
						8	23.786

Compozitie Chimica - %

Nr	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	21	7	17	7	337
2	20	21	4	18	8	345

Proprietati mecanice

	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru linar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoiel dezdoire,
1	620	578	9.5	0.878	1.18	0.068	24.0	buna
2	675	573	10.0	0.875	1.18	0.070	23.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea

Semnatura: controller
departament de control tehnic
Osadchaia T. A.
23.02.2021

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 2012/01-2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500B**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **BARE DE LA 8 MM LA 32 MM ȘI COLACI DE LA 8 MM LA 12 MM**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,
ARMĂTURĂ LAMINATĂ LA CALD TIP B 500 B se utilizează ca armătură de rezistență, la elemente din beton armat și beton precomprimat. Armăturile/carcasele de armătură **B500B** pot fi utilizate la armarea elementelor structurale din beton armat și ca armătură pasivă la elementele de beton precomprimat, la construcții de toate categoriile (civile, de producție, căi de comunicație, hidro tehnice, etc.).
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului
PRODUCĂTOR: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova
 Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
TITULAR EVALUAREA TEHNICĂ: JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova, Tel: +375 555 77828, Fax: +373 555 77607.
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (După caz): -
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
EVALUAREA TEHNICĂ NR. 01/01-046:2020
7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Documentul normativ de referință	Prevederile normative	Rezultate medii obținute								
				Bare						Colaci		
				Ø 8	Ø 14	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 8	Ø 10	Ø 12
ARMĂTURĂ tip B500B												
Limita de curgere, R_{pe}	SM EN ISO 15630-1:2019	ET 01/01-046:2020	≥ 500 MPa	584	585	585	588	531	540	592	583	577
Rezistența la rupere la tracțiune, R_m	SM EN ISO 15630-1:2019		-	671	702	697	702	654	660	697	705	713
Raport R_m/R_{pe}	SM EN ISO 15630-1:2019		min. 1,08	1,15	1,20	1,19	1,19	1,23	1,22	1,18	1,21	1,24
Alungirea totală procentuală la forța max., A_{gt}	SM EN ISO 15630-1:2019		$\geq 5,0$ %	8,2	7,8	7,9	10,0	9,0	8,1	8,6	7,4	8,0
Alungirea procentuală la rupere, A_r	SM EN ISO 15630-1:2019		≥ 10 %	23,3	24,2	23,0	21,2	18,1	17,8	25,2	21,0	24,2
Rezistența la înăvire de desdare	SM EN ISO 15630-1:2019		fără fisuri	fără fisuri								
Clasa de reacție la foc	-		Declarat A1	A1								

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările
JSC MOLDOVA STEEL WORKS, 5500 RYBNITSA, Strada Industrialnaya Nr. 1, Republica Moldova

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR TEHNIC JSC MOLDOVA STEEL WORKS, O.L. Kucherenko

RYBNITSA, 01.12.2020

