

Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziționarea contoarelor de uz casnic*; Numărul: CG-02B/2023;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contor cu termocompensator G-10T, DN 25 MM L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	- Contoare de gaz cu membrană BK de uz casnic sau comercial pentru înregistrarea valorilor consumului de gaz metan, gaz de iluminat, butan și propan, conform DIN EN 437:2003 Gaze din prima până la a treia familie, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, producător Honeywell / ELSTER. - perioada de livrare a cantităților enunțate de la semnarea contractului până la 30 iulie 2023; - bunurile livrate vor fi însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova conform cerințelor legislației în vigoare; conformitate cu standardul DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006); - aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE-07-MI002-PTB001; - variante de construcție cu două racorduri verticale; - sfera de utilizare – aer atmosferic normal; - presiune maximă de lucru 0,5 bar; - domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; - rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar;	R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
2	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 15 MM L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
3	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 MM L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
4	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 MM L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
5	Contor cu termocompensator G-6T, DN=25 L 150 (гайка 32)	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Lotte, Germany	Honeywell / Elster GmbH Germany
6	Contor cu termocompensator G-16T, DN 40 MM L=280	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
7	Contor cu termocompensator G-25T, DN 50 MM L=335	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura
8	Contor cu termocompensator G-6T, DN=25 L 250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Lotte, Germany	Honeywell / Elster GmbH Germany
9	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 MM L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Lotte, Germany	Honeywell / Elster GmbH Germany
10	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 MM L=153	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		R EN 1359	Lotte, Germany	Honeywell / Elster GmbH Germany

11	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 MM L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	• construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere de culoare gri; • barcode cu acces la bază de date; • sigiliu smart protejat la mecanismul de măsurare de tip Smart Seal P3S; • garanție – minimum 24 luni; • durată medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; • posibilitatea conexiunii a sistemelor de citire la distanță; • echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; • echipate cu capac a indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție de tip Transparent SAN Cover; • integrator mecanic de tip CHEKKER; • acces gratuit pentru angajații companiilor prestatoare de gaze la softurile: CHEKKER Web, Themis Manager, aplicația mobilă pentru verificarea sigiliului digital tip Smart Seal P3S (începând cu iunie 2023); • echipate cu sisteme care asigură un nivel scăzut de zgomot; • echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul.	R EN 1359	Lotte, Germany	Honeywell / Elster GmbH Germany
12	Contor cu termocompensator G4ETe L110 DN 25 cu supapă de închidere	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	• eroare la citire admisibilă: - în diapazonul: $Q_{min.} \leq Q < 0,1 Q_{nom.} \pm 3 \%$; - în diapazonul: $0,1 Q_{nom.} \leq Q \leq Q_{max.} \pm 1,5 \%$.	R EN 1359	Stara Tura, Slovakia	Honeywell / Elster S.R.O Stara Tura

Semnat:

Numele, Prenumele: **Ceh Lucia**

În calitate de **Director General**

Ofertantul: „**Orion-GS**” SRL Adresa: **Bd. Moscova 14/1, mun. Chisinau**

