

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat 9000 BTU (pentru încăperi până la 25 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32, R410A; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni;	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 2.6 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 2.61 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 35; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 22 ~ 40. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da;	

				*Temperatura exterioară la răcire: max. +40°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. - 20°C; *SEER: ≥ 6 *SCOP: ≥ 4 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.	- Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 420 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 1700 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat 12000 BTU (pentru încăperi până la 35 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Capacitatea de răcire: 12000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410A; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dehumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. - 20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 3.4 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 2.61 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 35 ~ 45; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 22 ~ 40. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 550 m3/h; -	

				lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014;	- Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 1700 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat 18000BTU (pentru încăperi până la 50 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Putere: 18000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. - 20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014;	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 5.1 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 5.1 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 50 ~65; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 27 ~ 43. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 2600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167**