

УКРАИНА

ЧАО “Ивано-Франковскцемент”

77422 с. Ямница, Тысменицкого р-на Ивано-Франковской обл.,
www.ifcem.if.ua labcem@ifcem.if.ua
Тел.: (342) 58-37-45, 58-37-03; Факс: (342) 58-37-64
Код ЄГРПОУ: 00292988

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №22520

на портландцемент с известняком, изготовленный на
основе клинкера нормированного состава
SM SR EN 197-1:2014 (EN 197-1:2011)



OCpr-018

Условное обозначение цемента CEM II/A-LL 42,5 R
Партія №755

Основные показатели	Показатели
Содержание добавок, %	известняк 14,0
Прочность на сжатие, МПа: - Ранняя, 2 сутки - Стандартная, 28 суток	30,0 54,0
Нормальная густота цементного теста, %	29,6
Сроки схватывания, мин.: - Начало, мин. - Конец, ч.	160 250
Содержание трехкальцевого алюмината (C ₃ A) в клинкере, %	6,2-7,8

Гарантийный срок хранения - 120 суток
Согласно НРБУ-97 цемент соответствует I классу и может использоваться для всех видов строительных работ без ограничений

Контракт №	2/10-23 CEM от 08.05.23
Вагон №	59535807 – 70,55 t
Грузополучатель, адрес, страна	«PRO BUSINESS GROUP» S.R.L., Молдова

Испытательная лаборатория ЧАО «Ивано-Франковскцемент» аккредитована в НААУ на соответствие требований ДСТУ EN ISO/IEC 17025, аттестат аккредитации зарегистрирован в Реестре Системы №20062. Производство продукции сертифицировано на соответствие требований ДСТУ ISO 9001, сертификат на систему управления качеством №UA.IF.QMS. 164-22.

Начальник лаборатории
по контролю производства и испытаний

№5

НАЧАЛЬНИК
КОНТРОЛЮ
ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПРОБУВАНЬ
ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

печать

И. Н. Гевьюк

« 30 » декабря 2024 г.