

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT



Act de corespundere a instalațiilor de producere a energiei electrice

Panouri fotovoltaice, mun. Bălți, str. I. Franco 7

1. Agentul economic Școala Profesională nr.4, mun. Bălți, str.I. Franco 7, tel. (231) 7-24-57
2. Reprezentantul împuternicit al agentului economic Vasile Dobrogean – director
3. Proiectul instalației este elaborat de SRL "Andra Electro-Service" licența seria AMMII nr.044801, valabilă până la 19.06.19, verificat de către verificatorul de proiecte nr.157.
4. Executantul instalației electrice este SRL "Andra Electro-Service"
5. Parametrii instalației electrice
Panouri fotovoltaice – 60un. Tip – Solar Teh AFP 250
Invertor tip – Fronius SYMO 15.0-3-M
6. Procesele-verbale de măsurări și încercări din 18.05.2018 sunt întocmite de către Laboratorul SRL "Andra Electro-Service" Autorizația Nr. 17-C-16, valabilă până la 20.11.2018, șeful laboratorului V. Cojocaru: PV nr.18/05-18-1 – măsurarea rezistenței izolației cablurilor cu tensiunea până la 1000V; PV nr.18/05-18-2 – măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ; PV nr.18/05-18-3 – verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământate; PV nr.18/05-18-4 – aprecierea acționării protecției.
7. Alte documente prezentate:
 - 7.1 Ordin de numire a persoanei responsabile de deservire și exploatare nr.45/1.1 din 08.05.18
 - 7.2 Schemele de execuție din 25.04.18 aprobate de director.
 - 7.3 Procesul verbal de primire-predare a IE nr. 21/05-18 din 24.05.2018
 - 7.4 Acte pentru lucrările latente nr.11/05-18 din 11.05.2018
 - 7.5 Declarația executantului din 21.05.18, prin electricianul autorizat A. Cojocaru, autorizația nr.3253 din 26.12.16 valabilă până la 26.12.19.
 - 7.6 Aviz de racordare nr.2528 din 17 noiembrie 2017
8. Documentația tehnică corespunde cerințelor prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare
9. S-au depistat următoarele neajunsuri și încălcări ale cerințelor DNT și Regulamentelor în vigoare:
Nu sunt

Concluzie: Instalația electrică corespunde documentației de proiect, cerințelor DNT și se admite în exploatare

Inginer-inspector IET

/ Gr. Antoniu /

Executorul instalației

/ A. Cojocaru /

Proprietar

/ V. Dobrogeanu /

Avizul este înregistrat la Inspecția Energetică Teritorială Bălți cu nr. 14 din 29.06.2018