

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756909060410 din 03.09 .2025.
Obiectul achiziției: Achizitionarea si instalarea climatizatoarelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Climatizator 18000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 18000Btu	China	TCL	Regim de lucru: Răcire, Încălzire, Dehumidificare Rece – 5500W; Cald – 5900W Clasa de energie racire/incalzire - A+++ / A++ sezonieră SEER/SCOP – 6.57/4.2 Temperatura ambiantă minima de funcționare: Racire -15~52°C; Incalzire -25~24°C Nivel de zgomot max 47 dB pt. blocul interior si max 54 dB blocul exterior Consum nominal de energie 1730W la răcire și 1890W la încălzire Debit de aer : 1250m3/oră Freon R32 Marimea blocului intern nu trebuie să depășească 940x316x224cm; Greutatea max. 12,5kg blocul intern si	Regim de lucru: Răcire, Încălzire, Dehumidificare Rece – 5900W; Cald – 6080W Clasa de energie racire/incalzire - A+++ / A++ sezonieră SEER/SCOP – 6.1/4.0 Temperatura ambiantă minima de funcționare: Racire -15~52°C; Incalzire -25~24°C Nivel de zgomot max 47 dB pt. blocul interior si max 54 dB blocul exterior Consum nominal de energie 1260W la răcire și 1330W la încălzire Debit de aer : 1250m3/oră Freon R32 Marimea blocului intern nu trebuie să depășească 1100x333x222cm; Greutatea 12,5kg blocul intern si 35.5 kg blocul exterior; Protecție de la îngheț a unității exterioare Telecomanda cu iluminatie de noapte Posibilitate de control de la distanta Garanție – 24 luni	CE

				max 35.5 kg blocul exterior; Protecție de la îngheț a unității exterioare Telecomanda cu iluminatie de noapte Posibilitate de control de la distanta Garanție – 24 luni		
Aparate de aer condiționat (podea-tavan)	Aparat de aer conditionat Hoapp U-Match Floor Ceiling HCZ-GP170YA3 / HUHZ- G170YA3	China	GREE	Regim de lucru: Răcire, Încălzire, Dehumidificare Productivitatea: Rece – 14000 W; Cald – 16000 W Clasa de energie racire/incalzire - A++/A+ Factor eficiență energetică sezonieră SEER/SCOP - 6.2/4.1 Temperatura ambiantă minima de funcționare: Racire - 15~52°C; Incalzire -15~24°C; Nivel de zgomot max 60 dB pt. blocul interior si max 70 dB blocul exterior Consum nominal de energie 5200W la răcire și 5400W la încălzire, 400V-3N50HZ Debit de aer : 1900m3/oră; Freon R32 Marimea blocului intern nu trebuie să depășească 1631x660x205cm Greutatea max. 44kg blocul intern si max 92 kg blocul exterior Protecție de la îngheț a unității exterioare Telecomanda cu iluminatie de noapte Posibilitate de control de la distanta. Garanție – 2 ani	-Productivitatea 50000,0 BTU - Compresor - Invertor - Funcții de climatizare: Frig/Căldură - Consum de energie: - Răcire, kW : 16.0 - Încălzire, kW : 17.0 - Suprafață încăperii: pina la 160 m² - Schimb de aer, m³/h: 1900 - 2400 - Eficiență energetică: A++ - Agent frigorific: Prioritar R32. - Țeavă de lichid, inch: 3/8 - Conductă de gaz, inch: 5/8 - Tip de instalare : Universal - Mod de dehumidificare : Da - Interval t pentru încălzire, °C : -20...+24 - Interval de răcire t, °C: -15...+52 -Telecomandă: Da - Conexiune de alimentare: Unitate exterioară - Mod de ventilație: Da - Mod automat: Da - Garanție: 2 ani Unitate interioară: -Nivel de zgomot, dBa: 44-53	CE

					Înălțime, cm: 66,5 Lățime, cm: 157 Adâncime, cm: 23,5 Greutate, kg: 42 Unitate exterioară: - Nivel de zgomot, dBa: 60 https://vencon.ua/ua/products/hoapp-u-match-hcz-gp170ya3huhz-g170ya3 https://maximum.md/ro/6862079/ 	
--	--	--	--	--	--	--

						
Montarea aparatelor de aer condiționat,	Montarea aparatelor de aer condiționat,	MD	MD	Aparatul de aer condiționat va fi montat la sediul Casei de cultură din s. Chiștelnița. Instalarea traseului frigorific, racordarea la rețeaua electrică, asamblarea și montarea tabloului electric, trasarea cablurilor electrice prin cablu canal din metal.	Aparatul de aer condiționat va fi montat la sediul Casei de cultură din s. Chiștelnița. Instalarea traseului frigorific, racordarea la rețeaua electrică, asamblarea și montarea tabloului electric, trasarea cablurilor electrice prin cablu canal din metal.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.