

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

Construirea unei cazangerii pe bază de gaze naturale , UTA "Gagauzia", mun. Ceadâr-Lunga, str. Miciurin nr.2, nr. cad. 960022220411

Postul de reglare de tip 2ERG-SE 50

mun. Ceadâr-Lunga

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

07.12 anul 2024

Directorul IMSP Centrului de Sănătate Ceadâr-Lunga Duleva S.M.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare

SRL "SANACOM-TP" .

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare

Moșat M.N. Fil. "Ceadâr-Lunga-Gaz"

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general

SRL "AM SISTEME"

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Post de reglare gaze de tip 2ERG-SE 50, Nr. 2162420, Nr. 2162413

(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie

(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza

SRL "CASA ONICI"

(denumirea organizatiei)

au fost executate urmatoarele lucrari

Post de reglare gaze de tip 2ERG-SE 50, Nr. 2162420, Nr. 2162413

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 47/2-2021 AGE elaborat de

SRL "SANACOM-TP"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 16.05.2024,
(luna, anul)

finisarea lucrarilor 19.05.2024
(luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al construct. este prezent în volum de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017. Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

**Construirea unei cazangerii pe bază de gaze naturale , UTA "Gagauzia", mun. Ceadâr-Lunga, str. Miciurin nr.2, nr. cad. 960022220411
Gazoduct subteran de Presiune Medie PE**

mun. Ceadâr-Lunga

03.12 anul 2024

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul IMSP Centrului de Sănătate Ceadâr-Lunga Duleva S.M.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL "SANACOM-TP"**.
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **Moșat M.N. Fil. "Ceadâr-Lunga-Gaz"**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL "AM SISTEME"**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Gazoduct subteran PE de presiune Medie, PE Ø40 – 270.0m, Mufa d40- 4buc, Trecere PE/OL d40-2buc.

(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie

(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza

SRL "CASA ONICI"

(denumirea organizatiei)

2. Au fost executate urmatoarele lucrari _____ **Gazoduct subteran PE de presiune Medie, PE Ø40 – 270.0m, Mufa d40- 4buc, Trecere PE/OL d40-2buc.**

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 47/2-2021 AGE elaborat de

SRL "SANACOM-TP"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 08.04.2024,
(luna, anul)

finisarea lucrarilor 12.04.2024
(luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al construct. este prezent în volum de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017. Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din "03" "12" anul 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE

Presedintele comisiei

Duleva S.M.

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivleva N.

Reprezentantul organizatiei de exploatare

Moșat M.N.

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

Mereacre A.

Reprezentantul organizației subantrepriză

Onici S.

NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie ane din "03" "12" anul 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei



Semnatura

Duleva S

Reprezentantul organizatiei de proiectare



Semnatura

Ivlev

Reprezentantul organizatiei de exploatare



Semnatura

Moșat M

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat



Semnatura

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

Mereacre

Reprezentantul organizației subantrepriză



(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

Onici