

Numărul procedurii de achiziție__ nr. ocds-b3wdp1-MD-1693559877949 din 01.09.2023
Obiectul achiziției:___ Lampă LED minim 10 W_____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Întreprupător automat: 3 poli, 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 3P 63A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întreprupere: minim 15 kA.	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întreprupere: minim 6,5 kA.	IEC60898
<b>Lotul 2</b>						
Întreprupător automat: 3 poli, 100 A	Inrerup.automat VA47-100/SGP 3P 100Acurba C VECAS	China	Vecas Electric	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întreprupere: minim 15 kA.	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întreprupere: minim 6,5 kA.	IEC60898
<b>Lotul 4</b>						

Lampă LED 10 W	LED Tub VARGO T8G13, 10w 6500K 600mm	China	Lumioligh ting	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 4000 K, flux luminos minim 1000 lm.	Lampă LED cu soclu G13, puterea 10 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6500 K, flux luminos minim 950 lm.	SM EN62776:2016
<b>Lotul nr.5</b>						
Priză euro unitară interioară	Priza "Rondo" RS16-121 Schneider (12 buc)	Bieloru sia	Schneider	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220- 250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	Priză euro unitară interioară, curentul 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	IEC 61009-1

Numele, Prenumele: \_Anatolie Marta\_ În calitate de: \_\_Administrator\_Semnat:\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_"Moldcablu" SRL\_ Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103\_