



SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP INCHIS  
**MOLDAVKABEL**  
www.moldavcable.com

D-3200. Moldova. mun. Bender. str. Industrială. 10



Sistemul de management integrat  
SA "Moldavkabel" este certificat  
de SGS MOLDOVA conform  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

## CERTIFICAT DE CALITATE

Firele ПБ3 0,75 А

Nr. tambur \_\_\_\_\_ Lungime \_\_\_\_\_ m

| Tipul testelor                                                         | Cerințe ND                                            | Rezultate le testelor |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensiunea maximă a firului, mm                                       | 2,8                                                   | 2,50                  |
| -grosimea izolației, nu mai mică de mm                                 | 0,44                                                  | 0,65                  |
| Test de tensiune V, conform categoriei EI-2                            | 12                                                    | rezista               |
| Verificarea rezistenței electrice a circuitului, nu mai mult de Ohm/km | 25,5                                                  | 24,2                  |
| Verificarea marcajelor                                                 | Tipărit de «МОЛДОВКАБЕЛ» ПБ 3 0,75 ГОСТ 6323-79 metru | corespunza            |

**CONCLUZIE:** Firele l respectă cerințele GOST 6323-79.

**DOMENIU DE APLICARE:** Pentru instalații electrice în timpul instalării fixe în rețele de iluminat și energie electrică, precum și pentru instalarea echipamentelor electrice, mașinilor, mecanismelor și sculelor cu o tensiune nominală de până la 450 V (pentru rețele de 450/750 V) și o frecvență de până la 400 Hz, precum și pentru instalarea secțiunilor de circuite electrice unde este posibilă îndoirea cablurilor.

Condiții de funcționare: la temperaturi de până la -50°C și 100% umiditate relativă la 35°C.

Instalarea trebuie efectuată la temperaturi de cel puțin -15°C.

Temperatura admisă de încălzire pe termen lung nu este mai mare de 70°C.

**Perioada de garanție** este de doi ani de la data punerii în funcțiune a cablului.

Controlor principal DCC \_\_\_\_\_ L.A.Dobrovolskaya

Data \_\_\_\_ 02 \_\_\_\_ 2026g.

Ștampila DCC

