

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 24.02.2017

Privind lucrarea: Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei executată la obiectul: Sistemul de alimentare cu apă a comunei Trebujeni în cadrul contractului nr. 296 din 24.06.2014 încheiat între Fundația Filiala din Moldova a Fundației SKAT și SRL „Planta” pentru lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8, eliberată de Consiliul Comunal Trebujeni la 10.07.2014, cu valabilitate pînă la 10.07.2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 24.02.2017, fiind formată din:

|                              | <b>Nume, Prenume</b>    | <b>Funcția</b>   |
|------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Președintele comisiei</b> | <i>Tudor Moraru</i>     | <i>Primarul comunei Trebujeni</i>  |
| <b>Membru</b>                | <i>Ion Platon</i>       | <i>Arhitectul șef al raionului Orhei</i>   |
| <b>Membru</b>                | <i>Natalia Lopatiuc</i> | <i>Șef secție interimar, Secția construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, CR Orhei</i> |
| <b>Membru</b>                | <i>Adrian Benzing</i>   | <i>Președintele ACA „Orheiul-Vechi”</i>  |
| <b>Membru</b>                | <i>Iulian Isac</i>      | <i>Inginer rețele de apă și canalizare, Fundația SKAT</i>                                |

3. Au mai participat la recepție:

|                | <b>Nume, Prenume</b>  | <b>Funcția</b>                            |
|----------------|-----------------------|---|
| <b>Invitat</b> | <i>Ivan Burduja</i>   | <i>Responsabil tehnic</i>                 |
| <b>Invitat</b> | <i>Alexei Bobeica</i> | <i>Executor, director SRL „Planta”</i>    |
| <b>Invitat</b> | <i>Ion Jechiu</i>     | <i>Diriginte de șantier, SRL „Planta”</i> |

4. Constatările comisiei de recepție:

Sistemul de alimentare cu apă a satului Trebujeni a fost construit în conformitate cu documentația de proiect. Abateri grave nu sunt. Au fost depistate lucrări nefinalizate, după cum e indicat în Anexa 1.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Remedierea obiectiilor menționate pînă la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Sistemul a fost întocmit în conformitate cu documentația de proiect, fără abateri grave. Conformitatea lucrărilor este dovedită de:

- *Raportul proiectantului privind întocmirea corectă a lucrărilor (Anexa 2);*
- *Procesul-Verbal de constatare la recepția prealabilă a obiectului nr. 1377 din 26.12.2016 întocmit de către CSP Orhei (Anexa 3);*
- *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 126 din 10.02.2017 întocmit de către DSE Orhei (Anexa 4);*
- *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 02-17/14-02 din 25.01.2017 întocmit de către IE Orhei (Anexa 5).*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă admiterea obiectului pentru recepția finală, după remedierea obiecțiilor menționate în Anexa 1.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.474, adresa poștală MD-3552, s. Trebujeni, r.Orhei, destinația sistem public de alimentare cu apă potabilă, este compus din următoarele elemente:






| Nr. | Element                                | Capacitatea            |
|-----|--|------------------------|
| 1   | Sonda de apă nr. 2136                  | 22 m <sup>3</sup> /h   |
| 2   | Aducțiune de apă brută, PE100 PN6 DN75 | 1,51 km                |
| 3   | Stație de tratare a apei tip „OEF-150” | 15 m <sup>3</sup> /h   |
| 4   | Rezervor de acumulare a apei potabile  | 150 m <sup>3</sup>     |
| 5   | Stație de pompare a apei               | 1,15 m <sup>3</sup> /h |
| 6   | Rețele de distribuție a apei           | 14,7 km                |
| 7   | Hidranți de incendiu                   | 4 buc                  |
| 8   | Robineți de incendiu                   | 2 buc                  |
| 9   | Conectări individuale                  | 364 buc                |

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un total de 9 file, a fost încheiat astăzi 24.02.2017 în s. Trebujeni, în 5 exemplare.


#### Lista anexelor:

- Anexa 1. *Lista lucrărilor nefinalizate depistate de către comisia de recepție;*  
Anexa 2. *Raportul proiectantului la recepția finală a lucrărilor obiectivului de investiții: Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunei Trebujeni, r. Orhei, tranșa a II-a – satul Trebujeni;*  
Anexa 3. *Procesul-Verbal de constatare la recepția prealabilă a obiectului nr. 1377 din 26.12.2016 întocmit de către CSP Orhei;*  
Anexa 4. *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 126 din 10.02.2017 întocmit de către DSE Orhei;*  
Anexa 5. *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 02-17/14-02 din 25.01.2017 întocmit de către IE Orhei.*

#### Comisia de recepție:

|                              | Nume, Prenume    | Funcția   | Semnătură, ștampilă  |
|------------------------------|------------------|---|--|
| <b>Președintele comisiei</b> | Tudor Moraru     | Primarul comunei Trebujeni  |  |
| <b>Membrul comisiei</b>      | Ion Platon       | Arhitectul șef al raionului Orhei   |  |
| <b>Membrul comisiei</b>      | Natalia Lopatiuc | Șef secție interimar, Secția construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, CR Orhei |  |
| <b>Membrul comisiei</b>      | Adrian Benzing   | Președintele ACA „Orheiul-Vechi”  |  |
| <b>Membrul comisiei</b>      | Iulian Isac      | Inginer rețele de apă și canalizare, Fundația SKAT                                |  |

**Invitați:**

|                | <b>Nume, Prenume</b>  | <b>Funcția</b>                            | <b>Semnătura</b>  |
|----------------|-----------------------|---|---|
| <b>Invitat</b> | <i>Ivan Burduja</i>   | <i>Responsabil tehnic</i>                 |  |
| <b>Invitat</b> | <i>Alexei Bobeica</i> | <i>Executor, director SRL „Planta”</i>    |   |
| <b>Invitat</b> | <i>Ion Jechiu</i>     | <i>Diriginte de șantier, SRL „Planta”</i> |   |

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „*Sistemul de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei*” este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 01 " 06 20 14

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ  
INVESTITORUL:

" 01 " 06 20 14

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

