

S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.

MD-6533 Republica Moldova

R-1 Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 182

NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93

Cariera de extracție din s. Șerpeni, rl. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A009297-19.

Valabil pînă la 31.12.2020

Rn. Anenii Noi, s. Speia

Partida nr. 182 SRL, Piramida

Utilizatorul Starpet - 75,400

din 21 " 10 2019
de pe 21 " 10 2019

Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită p.4.3.4. Parțial-numaratorul, Total- numitorul	%	10	0
	%	5	5,25
	%	2,5	8,32
	%	1,25	9,63/17,95
	%	0,63	19,02/36,97
	%	0,315	39,42/76,39
	%	0,16	18,84/95,23
	< %	<0,16	4,77
Modulul granular	-	-	2,35
Conținutul particulelor prafuase și argiloase	%	-	2,57

Data extragerii" 01 " 10 2019

Concluzie: Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4. corespunde clasei II cu granulație mijlocie Mgr.=2,35

Șef de secție

NR CAMIONUEUL



1711-126

"21" 10 2019



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *24238899* 25.08.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
181	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	- 1/40.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 20 MPa	26.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	24.7
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	3.1
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.6
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	138
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.82
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2024

Numărul vagonului / autocamionului : *ZWX877* *25,6*

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICATE
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

A member of
LafargeHolcim



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *24229936* 25.07.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului Internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT №

133

SILOZ №

2

VRAC



SACI



Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 20 MPa	28.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	57.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	23.7
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	3.06
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.35
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	139
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 august 2020

Numărul vagonului / autocamionului : *ENB 581* *12/8*

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică apelati serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

A member of
LafargeHolcim



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001299**

Data emiterii: **19 septembrie 2018** Valabil pînă la: **18 septembrie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008
Produse fabricate în serie**

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008, pet.4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4; RNI Nr.06.5.3.35 - 2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "AVANTAJ-AV", MD 2001, mun. Chişinău, str. M. Cogălniceanu, 47
Baza de producere- mun. Chişinău, str. Petricani, 94

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083625

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.178-2 din 17 septembrie 2018, eliberat de CI "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LI- 095, valabil pînă la
15 octombrie 2020; Nr.2787-C din 03 iunie 2018, eliberat de LIPIA al "CMAC" I.S, MD 2064,
mun. Chişinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LI-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.
Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.43 din 18 septembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
uri dată la şase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei Vizitiu
Serghei VIZITIU

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001300

Data emiterii:

19 septembrie 2018 Valabil pînă la:

18 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordure
fabricate conform GOST 6665-91
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5; RNI Nr.06.5.3.35- 2001 p. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.A."AVANTAJ-AV", MD 2001, mun. Chișinău, str. M.Cogălnicinu, 47
Baza de producere- mun. Chișinău, str. Petricani, 94

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600083625

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.178-3 din 17 septembrie 2018, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15 octombrie 2020; Nr.2787-C din 03 mai 2018, eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.43 din 18 septembrie 2018, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL


una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Certificatul de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 049 11 A009718-19**

Data emiterii: **23 octombrie 2019** Valabil pînă la: **31 decembrie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE - OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcţii, fracţia: 5-20, 20-40, 40-70 mm,
fabricată conform cerinţelor GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNTE CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 581 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, utilizată în perioada de tranziţie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016, GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2, 4.3.2 tab. 2; pct. 4.4.2 tab. 3, pct. 4.6, 4.7, 7; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BUCHISTIN" SRL
str. Mester Manole, 5, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Producere: s. Făureşti, com. Corescu, mun. Chişinău.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600038119

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0491 din 16.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr - 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 114 din 25.09.2019, eliberat de LI al "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chişinău, str. Varniţa, 16/1, certificat de acreditare Nr. OCpr - 0125, valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 015/7 din 25.09.2019, eliberat de LI al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul I. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 135/2019 din 02.09.2019.

Conducătorul OC

PUHA Ion

In atenţia antreprenorilor şi organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md
Legalizarea certificatelor se poate face conform legislaţiei.



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 787

Pavaj presat PATRAT MIC GRI 10x10x 4,2cm 10.56 m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierderea rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm ² }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoire {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 056
Masa Brutto per palet:	1 086
Cantitatea pe palet:	10,56
Data fabricării(in serie):	14.04.2020
Data încărcării:	11.06.2020
Cantitatea încărcării:	10,56 m ²
Numarul facturii:	IM2301774
Beneficiar:	PIRAMIDA-MARKET SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Necula



Data eliberării 11.06.2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001575**

Data emiterii: 04 ianuarie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
6810

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR .

SC "IACOBAŞ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L,
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, mun. Chişinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la şase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001336**

Data emiterii: 31 decembrie 2018 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: . .
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)
Produce fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAŞ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.211 din 26 octombrie 2018, eliberat de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5574-C din 05 septembrie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chişinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.64 din 27 decembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la şase luni.
Sistemul de certificare 2+


Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Nr. 001336

Conducătorul organismului
de certificare

[Signature]



enghej VIZITIU

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

