

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1600411219054](#)

Cameră frigorifică, sistemul de răcire și montarea lui

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 6						
3970 0000-9	Cameră frigorifică Cu sistem de răcire	KXH- 11.02 (3160 x 1960 x 2200) ușa pe centru 3160	Rusia	Polair	Cameră modulară de temperatură medie Volum cameră: 10-11 m^3 Dimensiuni exterior: 3200x2000x2250 mm Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80-120 mm Placarea panourilor: oțel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși: 1 Sarcina admisibilă panou podea: 1500 kg/ m^2	Cameră frigorifică de temperatură medie Volum cameră: 11,04 m^3 Dimensiuni exterior: 3160x1960x2200 mm Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80 mm Iluminare a camerei Numărul de uși: 1 Podea acoperită cu folii de aluminiu de grosimea de 2mm.	Garantie 2 ani

3970 0000- 9	Utilaj frigorific și montarea lui	SM 218 S	Rusia	Polair	Montarea compresorului pe carcasă metalică (pe sau alături de camera frigorifică) Montarea aparatului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemii de răcire cu freon R134a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Notă: Toate materialele folosite în procesul de montare vor fi introduse în costul serviciilor de montare.	Montarea compresorului pe carcasă metalică (pe sau alături de camera frigorifică) Montarea aparatului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului până la 5m Încărcarea sistemii de răcire cu freon R404a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare a ei. poanoului de control încorporat. Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.)	Garantie 2 ani
--------------------------------------	--	----------	-------	--------	---	---	----------------

Numele, Prenumele: Voinovan Mircea În calitate de: **Inginer**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**