

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun Chișinău

«22» aprilie 2021

Comisia de lucru, numită de **SRL "PROMILTON"**
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din «___» nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului **Director Tafratov S.**
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "PROMILTON"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat *Sef Assecipe S. Chiriac*
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiară, instiințare de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz și automatizarea de evacuarea fumului
(denumirea instalației)

montată în **"Blocuri de locuințe cu parcare subterană, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr. 69/2"**
(denumirea obiectului)

dupa **proiectul 05/18-SI, SIn, AIV, AIG**
(proiectul, actul explorării)

elaborate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de montare)
din «07» august 2019 până la «06» februarie 2021

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «07» februarie 2021 până la «21» aprilie 2021

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).



CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz și automatizarea de evacuarea fumului a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «22» aprilie 2021. Instalația este transmisă beneficiarului SRL "PROMILTON" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării B I N E.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei
(semnătura, amprenta ștampilei)



Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare
(semnătura, amprenta ștampilei)



Organul de supraveghere antiincendiar de stat
(semnătura, amprenta ștampilei)



Conf. PV nr. 10/149 din 18.05.21

ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

mun. Chișinău

«21» aprilie 2021

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "PROMILTON" Director Tafratov S.**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**.....
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «07» februarie 2021 până la «21» aprilie 2021

SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare, automatizarea rețelelor de gaz si automatizarea de evacuarea fumului
(denumirea instalației)

Montate în **"Blocuri de locuinte cu parcare subterana, mun.Chisinau, str.Gh. Asachi nr. 69/2"**
(denumirea obiectului)

Conform proiectului 05/18–SI,SIIn,AIV,AIG și contractul №01/05 din 14.05.2019a.

În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare, automatizarea rețelelor de gaz si automatizarea de evacuarea fumului, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "PROMILTON" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.

Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare
(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....

Organizației de montare-reglare



АКТ

приёмо-передачи документации

г. Кишинёв

«19» апреля 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SRL "PROMILTON" в лице Директора Тафратов Сергей и представителя Подрядчика SRL "Eventus-Prim" в лице технического Директора Стратулат Владимир удостоверяем, что Заказчику было передана следующая техническая документация по объекту **"Blocuri de locuinte cu parcare subterana, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr. 69/2"**:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD - паспорт	1
2	Пульт контроля и управления С2000-М - паспорт	1
3	Блок индикации С2000-БКИ - паспорт	1
4	Пульт управления С2000-ПУ - паспорт	1
5	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - паспорт	2
6	Резервный источник питания РИП12 исп.06 - паспорт	1
7	Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212 - паспорт	1
8	Извещатель тепловой ИП103-5/4 - паспорт	1
9	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ - паспорт	1
10	Детектор утечки газа - паспорт	2
11	Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-ЗМ - паспорт	1
12	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-9 - паспорт	1
13	Светозвуковое табло Люкс-12-К - паспорт	1
14	Устройство дистанционного пуска УДП-513-ЗМ - паспорт	1
15	Ключи от щита управления автоматики	1
16	Ключ взвода извещателя пожарного ручного	3
17	Ключи от щитов этажных	156

ЗАКАЗЧИК:

SRL "PROMILTON"

М.П. _____



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. _____

