

Spett.le MAXPROF GROUP SRL
 V.BELINSKI 8
 2008 CHISINAU MD

Ind. consegna MAXPROF GROUP SRL
 V.BELINSKI 8
 2008 CHISINAU MD

Rif. DDT: 2023-01-5688 - 06/11/23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

N° 2023.5741.20.1

Il sottoscritto Francescato Mario nella qualità di Amministratore Delegato della ditta Novoferm Schievano S.r.l. produttrice di manufatti antincendio e titolare dei certificati di prova rilasciati dal Ministero dell'Interno, ai sensi del D.M.I. 16/02/98, dichiara sotto la propria personale responsabilità civile e penale che:

- a) i manufatti antincendio oggetto della presente sono stati forniti e consegnati all'indirizzo di cui all'intestazione;
- b) gli stessi sono diversi dal prototipo provato per dimensioni e forma, ma che sono stati realizzati in modo conforme al prototipo provato, e che nessun dettaglio costruttivo che può pregiudicare la resistenza al fuoco, è variato rispetto al prototipo stesso;
- c) i manufatti oggetto della presente hanno la stessa classe di resistenza al fuoco del prototipo;
- d) gli stessi sono stati prodotti impiegando, nell'estensione del risultato sperimentale ai nuovi modelli di porte sotto elencati, i criteri di cui all'art. 3 delle norme UNI 9723 CN VV.FF, oppure i criteri contenuti nel D.M. 21 giugno 2004 concernente norme tecniche per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
- e) su ogni manufatto è stata apposta una targhetta contenente oltre che il nome del produttore "Novoferm Schievano SRL" e l'azienda di Certificazione, anche il tipo di manufatto, la classe di resistenza al fuoco, il numero distintivo progressivo annuale e il numero del rapporto di prova.

Sono oggetto della presente certificazione i seguenti beni:

Denominazione del prodotto: ELITE/1A/60/T-EU

Classe REI: EI 60

Omologazione: PD012EI2060P039

Certificato: 270406/3204FR del 16/06/2010 rilasciato da IST. GIORDANO

Numero identificativo: 2023.5741.20.1

Dimensione: 1000x2050H

Altre prestazioni (non omologabili)

Caratteristica	Classe di prestazione	Norma di riferimento
Autochiusura	C5	EN 16034
Indice di potere fonoisolante	22dB	EN 14351-1
Resistenza al carico del vento	4	EN 13241
Resistenza al carico del vento	C3	EN 14351-1
Resistenza al carico verticale	4	EN 14351-1
Resistenza alla torsione statica	4	EN 14351-1
Resistenza all'urto con corpo duro	1	EN 14351-1
Resistenza all'urto con corpo molle e pesante	4	EN 14351-1
Rilascio di sostanze pericolose	Conforme	EN 13241
Sicurezza delle aperture	Conforme	EN 13241
Trasmittanza	1,63	EN 14351-1

Camposampiero 23/10/2023

L'amministratore delegato
 Dott. Mario Francescato

Spett.le MAXPROF GROUP SRL
 V.BELINSKI 8
 2008 CHISINAU MD

Ind. consegna MAXPROF GROUP SRL
 V.BELINSKI 8
 2008 CHISINAU MD

Rif. DDT: 2023-01-5688 - 06/11/23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

N° 2023.5741.40.1

Il sottoscritto Francescato Mario nella qualità di Amministratore Delegato della ditta Novoferm Schievano S.r.l. produttrice di manufatti antincendio e titolare dei certificati di prova rilasciati dal Ministero dell'Interno, ai sensi del D.M.I. 16/02/98, dichiara sotto la propria personale responsabilità civile e penale che:

- a) i manufatti antincendio oggetto della presente sono stati forniti e consegnati all'indirizzo di cui all'intestazione;
- b) gli stessi sono diversi dal prototipo provato per dimensioni e forma, ma che sono stati realizzati in modo conforme al prototipo provato, e che nessun dettaglio costruttivo che può pregiudicare la resistenza al fuoco, è variato rispetto al prototipo stesso;
- c) i manufatti oggetto della presente hanno la stessa classe di resistenza al fuoco del prototipo;
- d) gli stessi sono stati prodotti impiegando, nell'estensione del risultato sperimentale ai nuovi modelli di porte sotto elencati, i criteri di cui all'art. 3 delle norme UNI 9723 CN VV.FF, oppure i criteri contenuti nel D.M. 21 giugno 2004 concernente norme tecniche per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
- e) su ogni manufatto è stata apposta una targhetta contenente oltre che il nome del produttore "Novoferm Schievano SRL" e l'azienda di Certificazione, anche il tipo di manufatto, la classe di resistenza al fuoco, il numero distintivo progressivo annuale e il numero del rapporto di prova.

Sono oggetto della presente certificazione i seguenti beni:

Denominazione del prodotto: ELITE/1A/60/T-EU

Classe REI: EI 60

Omologazione: PD012EI2060P039

Certificato: 270406/3204FR del 16/06/2010 rilasciato da IST. GIORDANO

Numero identificativo: 2023.5741.40.1

Dimensione: 1000x2150H

Altre prestazioni (non omologabili)

Caratteristica	Classe di prestazione	Norma di riferimento
Autochiusura	C5	EN 16034
Indice di potere fonoisolante	22dB	EN 14351-1
Resistenza al carico del vento	C3	EN 14351-1
Resistenza al carico del vento	4	EN 13241
Resistenza al carico verticale	4	EN 14351-1
Resistenza alla torsione statica	4	EN 14351-1
Resistenza all'urto con corpo duro	1	EN 14351-1
Resistenza all'urto con corpo molle e pesante	4	EN 14351-1
Rilascio di sostanze pericolose	Conforme	EN 13241
Sicurezza delle aperture	Conforme	EN 13241
Trasmittanza	1,61	EN 14351-1

Camposampiero 23/10/2023

L'amministratore delegato
 Dott. Mario Francescato

