

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1672921554401(21071119)

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare, alarmare la incendiu în edificiul central al ASP, (blocurile administrative) din str. A. Pușkin 42

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare, alarmare la incendiu în edificiul central al ASP, (blocurile administrative) din str. A. Pușkin 42	Servicii de deservire	Moldova	IS "Servicii Pază" a MAI	Conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare. Componentele sistemului de detectare, alarmare la incendiu în edificiul ASP: 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ- 832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ИПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ИВВВ- 8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ИВВВ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (ВВК-16) –	Conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare. Componentele sistemului de detectare, alarmare la incendiu în edificiul ASP: 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ- 832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ИПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ИВВВ- 8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ИВВВ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (ВВК-16) –	

				2; 7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (РПП) – 5; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare acustică – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30;	2; 7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (РПП) – 5; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare acustică – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30;	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



